

## SZAKMAI AJÁNLAT

Alulírott **Harmati Gábor**, mint az **ÉP-GÉPSZERELŐ Kft.** (cégjegyzésre jogosult) képviselője az „**Irodai hűtő-fűtő berendezések beszerzése (841/2023)**” tárgyú közbeszerzési eljárásban, felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a szakmai ajánlatban megajánlott termék(ek) megfelel(nek) a közbeszerzési dokumentációban az ajánlatkérő által meghatározott műszaki követelményeknek, melyek a következők:

**1. TÉTEL: 35 DB HŰTŐ-FŰTŐ BERENDEZÉS<sup>1</sup>**

A megajánlott hűtő-fűtő berendezés gyártója:	YORK Johnson Controls
A megajánlott hűtő-fűtő berendezés típusa:	YLV-AF-220-3R-1R

A megajánlott hűtő-fűtő berendezés műszaki paraméterei	
1. Középfordulaton érvényes hűtő teljesítmény	3,68 kW
2. Fűtő teljesítmény	5,80 kW
3. Villamosteljesítmény:	
3.1. Áramfelvétel	0,48 Amper
3.2. Felvett feszültség	112 Watt
3.3. Fázis	1
3.4. Feszültség	230 V
3.5. Villamos frekvencia	50 HZ
4. Hangnyomásszint	30,5 dB(A), 1,0 m
5. Fizikai paraméterek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• szélesség: 1270 mm (burkolat nélkül 1005 mm)</li> <li>• magasság: 615 mm (burkolat nélkül 580 mm)</li> <li>• burkolat színekódja: RAL9001</li> </ul>

<sup>1</sup> A megajánlott berendezés tartalmaz minden a telepítéshez, a szerződés maradéktalan teljesítéséhez szükséges valamennyi alkatrészt, tartozékot, anyagot is.

6. Esztétikai követelmények	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A hűtő-fűtő berendezések elszívó rácsa az előlap alsó felében helyezkedik el.</li> <li>• A kifúvó rácsozat felül, a burkolat tetején helyezkedik el sávos elosztásban.</li> <li>• A hűtő-fűtő berendezések burkolata lekerekített sarokélekkel rendelkezik.</li> </ul>
7. Kompatibilitás a SAUTER épületfelügyeleti vezérléssel	A hűtő-fűtő berendezések szoftveresen integrálhatóak az ajánlatkérőnél meglévő, SAUTER épületfelügyeleti rendszerbe.

**2. TÉTEL:** A 35 db hűtő-fűtő berendezéshez tartozó (hozzájuk kapcsolódó) **elzáró-, és szabályozószerelvények**<sup>2</sup> (összesen 35 készlet)

A megajánlott elzárószerelvények gyártója:	Teka Magyarország Zrt.
A megajánlott elzárószerelvények típusa:	MOFÉM ALFA

A megajánlott szabályozószerelvények gyártója:	IMI Hydronic Engineering
A megajánlott szabályozószerelvények típusa:	TA TBV-C 20 NF TA TBV-C 15 LF

<b>A megajánlott termékek műszaki paramétereit</b>	
Kompatibilitás a SAUTER épületfelügyeleti vezérléssel	A szabályozószerelvények az ajánlatkérőnél meglévő SAUTER épületfelügyeleti vezérléssel kompatibilisek (hardveresen és szoftveresen integrálhatóak).

Kelt: Budapest, 2023. május 26.

.....  
Harmati Gábor  
ügyvezető  
**ÉP-GÉPSZERELŐ Kft.**

<sup>2</sup> A megajánlott elzáró- és szabályozószerelvények tartalmazzák minden a telepítéshez, a szerződés maradéktalan teljesítéséhez szükséges valamennyi alkatrészt, tartozékot, anyagot is.