


JÓVÁHAGYOM:


BAKOS EMIL
GAZDASÁGI ÉS MŰKÖDTETÉSI
FŐIGAZGATÓ-HELYETTES



AZ ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA ÁLTAL

**”AZ ORSZÁGHÁZ 0,4 kV-OS ERŐÁTVITELI
BERENDEZÉSEINEK FELÚJÍTÁSA A BERENDEZÉSEK
CSERÉJÉVEL (655 /2016)”**

**TÁRGYÚ, NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN INDÍTOTT HIRDETMÉNY NÉLKÜLI
TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS**

DOKUMENTÁCIÓJA

A DOKUMENTÁCIÓ AZ ALÁBBI AKAT TARTALMAZZA:

- 1. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK, TÁJÉKOZTATÁS**
- 2. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK,
DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE**
- 3. FELOLVASÓLAP, NYILATKOZATMINTÁK**
- 4. MŰSZAKI TARTALOM**
- 5. SZERZŐDÉSTERVEZET**
- 6. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS**


POLYÁK LÁSZLÓ
MŰSZAKI FŐOSZTÁLYVEZETŐ


KÓNYA ENIKŐ
KÖZBESZERZÉSI IRODAVEZETŐ

TARTALOMJEGYZÉK

1. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK, TÁJÉKOZTATÁS	3
1.1. Az ajánlattételi felhívás 1. pontjában foglaltakhoz.....	3
1.2. Az ajánlattételi felhívás 10. pontjában foglaltakhoz.....	3
1.3. Az átláthatósági nyilatkozatra vonatkozó információ.....	3
1.4. Alvállalkozó fogalma.....	4
1.5. Tájékoztatás a Kbt. 73. § (5) bekezdése szerint.....	4
2. AZ AJÁNLAT RÉSZÉKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK, DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE	8
3. FELOLVASÓLAP, NYILATKOZATMINTÁK	9
3.1. FELOLVASÓLAP.....	10
3.2. Adatlap az ajánlattevőre / alvállalkozóra / alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetre vonatkozó általános információkról.....	11
3.3. Nyilatkozat kizáró okokról.....	13
3.4. Nyilatkozat az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján.....	15
3.5. Átláthatósági nyilatkozat	16
3.6. Szerződéses adatlap.....	18
3.7. Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) és (4) bekezdése alapján	19
3.8. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pont alapján.....	20
3.9. Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján	21
3.10. Nyilatkozat változásbejegyzési eljárással kapcsolatban	22
3.11. Nyilatkozat biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról	23
3.12. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő külön felhívása alapján csatolandó igazolásokhoz alkalmazandó iratminták.....	24
A) Nyilatkozat az árbevételről	25
B) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember	26
C) Szakember kötelezettségvállaló nyilatkozata	27
4. MŰSZAKI TARTALOM.....	28
5. SZERZŐDÉSTERVEZET.....	29
6. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS	30

1. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK, TÁJÉKOZTATÁS

1.1. Az ajánlattételi felhívás 1. pontjában foglaltakhoz

- 1.1.1. A feltüntetett telefonszám kizárólag technikai jellegű ügyintézésért szolgál, az ajánlattétellel kapcsolatos kérdéseket kizárólag írásban lehet feltenni.
- 1.1.2. Az ajánlat személyes kézbesítése esetén – a beléptetés érdekében – a kézbesítő személy nevének és fényképes személyazonosító igazolvány számának egyidejű megadása mellett be kell jelentkezni a +36 (1) 441-6498 telefonszámon vagy a kozbeszerzes@parlament.hu e-mail címen.

1.2 Az ajánlattételi felhívás 10. pontjában foglaltakhoz

- 1.2.1. A felolvasólapon az ajánlatkérő által meghatározott adattartalomnak a módosítására nincs lehetőség.
- 1.2.2. Az ellenszolgáltatás összegét nettó forintban kérjük meghatározni a felolvasólapon.
- 1.2.3. Az ellenszolgáltatás felolvasólapon meghatározott összegének tartalmaznia kell a szerződés teljesítéséhez szükséges összes költséget ideértve a karbantartási szolgáltatásokkal kapcsolatos összes munkadíjat, költséget beleértve az azzal összefüggő feladatok végzése során felhasznált anyagköltséget (anyagdíjat) is és a karbantartás körében végzendő javítások teljes ellenértékét, költségét is. Egyéb díj felszámítására, költség elszámolására nincs lehetőség.
- 12.4. Az ellenszolgáltatás összege a szerződéskötést követően semmilyen jogcímen sem emelhető.

1.3. Az átláthatósági nyilatkozatra vonatkozó információ

- 1.2.1. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel kötött visszterhes szerződés esetén a szerződésnek tartalmaznia kell a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül. A szervezet képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a kötelezettségvállalót tájékoztatni. A valótlán tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.
- 1.2.2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezet:
 - a) az állam, a költségvetési szerv, a köztisztviselő, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
 - b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

- ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
 - bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
 - bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
 - bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
 - c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
 - ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
 - cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
 - cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
- 1.2.3. Az előzőek alapján ajánlatkérő kizárólag olyan ajánlattevővel köthet szerződést, amely nyilatkozata alapján megállapítható, hogy átlátható szervezetnek minősül.

1.4. Alvállalkozó fogalma

- 1.4.1. A Kbt. 3. § 2. pontja szerint alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
 - b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
 - c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
- 1.4.2. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy mindazon személyek alvállalkozónak minősülnek, akiket az ajánlattevő vállalkozási vagy megbízási szerződés alapján foglalkoztat, akiknek nem ajánlattevő a munkáltatója, ideértve a nyugállományban lévő személyeket is. Az eljárás jelen, ajánlattételi szakaszában azon személyek is alvállalkozónak minősülnek, akikkel az ajánlattevő majd nyertessége feltétele esetén kíván munkaszerződést kötni.

1.5. Tájékoztatás a Kbt. 73. § (5) bekezdése szerint

A Kbt. 73. § (5) bekezdésének megfelelően a jelen pont tartalmazza tájékoztatásként azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől a gazdasági szereplő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége

1056 Budapest, Bástya u. 35.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
06-1/484-8080
fax: 06-1-323-3602
06-1/484-8083
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 1) (1) 896-3002

(06 1) 795-1400
Fax: (06 1) 795-0884
(06 1) 795-0716
Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya¹

1036 Budapest, Váradi u. 15.
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Foglalkozás-egészségügyi, illetve a munkahigiénés szakterület, egészségvédelem:

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Központi telefonszám: 06-1-476-1100
Központi faxszám: 06-1-476-1390
Email: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

¹ http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229 linken megtalálhatóak a megyei hatóságok elérhetőségei

Adózás:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal

cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Telefon: +36-1-428-5100

Fax: +36-1-428-5382.

Kék szám (mobilhálózathoz is hívható): 06-40/42-42-42

Környezetvédelem:

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.

1539 Budapest, Pf. 675.

Tel.: 1/2249-100

Fax: 1/2249-262

1/2249-163

Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Fogyatékkal élők esélyegyenlősége:

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős
Államtitkárság

Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.

Telefonszám: 06-1-795-54-78

e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu

A Kbt. 73. § (4) bekezdésében hivatkozott környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezéseket tartalmazó nemzetközi egyezmények jegyzéke:

- 87. számú ILO-egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről
- 98. számú ILO-egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról
- 29. számú ILO-egyezmény a kényszer- vagy kötelező munkáról
- 105. számú ILO-egyezmény a kényszerszermunka felszámolásáról
- 138. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról
- 111. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről
- 100. számú ILO-egyezmény a férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő díjazásáról
- 182. számú ILO-egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről
- bécsi egyezmény a sztratoszferikus ózonréteg védelméről és annak Montreáli Jegyzőkönyve az ózonréteget lebontó anyagokról
- a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény (Bázeli Egyezmény)
- Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról

- Rotterdami Egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról (1998. szeptember 10.) és annak három regionális jegyzőkönyve

2. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK, DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE

(ajánlat javasolt tartalomjegyzéke)

	TARTALOMJEGYZÉK	Oldal- szám
1.	Oldalszámos tartalomjegyzék	
2.	Felolvasólap	
3.	Árazott költségvetés	
4.	Kivitelezési ütemterv tervezet	
5.	Adatlap az ajánlattevőre/ alvállalkozóra vonatkozó általános információkról	
6.	Nyilatkozat a kizáró okokról	
7.	Nyilatkozat az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről	
8.	Átláthatósági nyilatkozat	
9.	Szerződéses adatlap	
10.	Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése alapján	
11.	Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) – b) pontjai alapján	
12.	Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján	
13.	Nyilatkozat a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárással kapcsolatban	
14.	Nyilatkozat biztosíték rendelkezésre bocsátásáról	
15.	Aláírási címpéldányok vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minták (Ajánlattevő, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében nyilatkozatot tevő cégjegyzésre jogosult személyek vonatkozásában)	
16.	Szabályszerű meghatalmazás (cégjegyzésre nem jogosult személy által tett nyilatkozat esetén)	
17.	A cégbíróshoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében)	
18.	Az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb dokumentumok	

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy annak magyar nyelvű hiteles fordítását, vagy magyar nyelvű szó szerinti fordítását az idegen nyelven készült dokumentum mellé kérjük lefűzni a fordítás szó szerinti megfelelőségéért való felelősségvállalást tartalmazó cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozattal együtt.

3. FELOLVASÓLAP, NYILATKOZATMINTÁK

Ajánlatkérő a következő nyilatkozatmintákat az ajánlat elkészítésének megkönnyítése érdekében bocsátja az ajánlattevő rendelkezésére. Az ajánlatkérő által elkészített nyilatkozatokkal azonos adattartalmú, de eltérő megfogalmazású nyilatkozatok is elfogadhatóak.

3.1. FELOLVASÓLAP

Tárgy: „az Országház 0,4 kV-os erőátviteli berendezéseinek felújítása a berendezések cseréjével (655/2016.)”

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (címe):

Részszerpont	Ajánlat tartalmi eleme
1. A teljes ellenszolgáltatás nettó összege = $A + (2 \cdot B)$	
1. A) amelyből A (az eljárás tárgya szerinti összes feladat ellenértéke kivéve a karbantartás díját) (nettó Ft)	(nettó Ft)
1. B) és amelyből B (az eljárás eredményeként megépített rendszerre vonatkozó 2 éves karbantartás díja (nettó Ft/év)	(nettó Ft/év)
2. A kivitelezés során kiépített rendszerre, rendszerelemekre vállalt jótállási idő a szerződés teljesítésétől számítva (év)	(év)
3. Előteljesítés naptári napokban (maximum 30 nap)	(nap)
4. Az ajánlattevő által rejtett módon kialakítani kívánt nyomvonal hossza (méter)	(méter)

Az ellenszolgáltatás összege – amely a szerződéskötést követően semmilyen jogcímen sem emelhető – tartalmazza a közbeszerzés tárgya szerinti minden feladatot illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges összes költséget ideértve a karbantartási szolgáltatásokkal kapcsolatos összes munkadíjat, költséget beleértve a felhasznált anyagköltséget (anyagdíjat) is és a karbantartás körében végzendő javítások teljes ellenértékét, költségét is. Egyéb díj felszámítására, költség elszámolására nincs lehetőség.

Kelt: 2016.

.....
cégszerű aláírás

3.2. Adatlap az ajánlattevőre / alvállalkozóra / alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetre vonatkozó általános információkról

Tárgy: „az Országház 0,4 kV-os erőátviteli berendezéseinek felújítása a berendezések cseréjével (655/2016.)”

Ajánlattevő	
Cég neve:	
Cég székhelye:	
Cégjegyzék szám:	
Adószám:	
Cégvezető neve:	
Magyar Kereskedelmi és Iparkamarai nyilvántartási szám:	

Jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személyre vonatkozó adatok:	
Neve:	
Titulusa/beosztása:	
Levelezési cím:	
Telefonszám:	
Telefax-szám:	
Kapcsolattartási e-mail cím:	

Alvállalkozó	
Cég neve:	
Cég székhelye:	
Cégjegyzék szám:	
Adószám:	
Cégvezető neve:	

Magyar Kereskedelmi és Iparkamarai nyilvántartási szám:	
--	--

Alkalmasság igazolásához igénybevett szervezet ²	
Cég neve:	
Cég székhelye:	
Cégjegyzék szám:	
Adószám:	
Cégvezető neve:	

Kelt: 2016.

.....
cégszerű aláírás

² Szükség esetén bővíthető

3.3. Nyilatkozat kizáró okokról

K1.1.)

Alulírott, mint a(z)
(cégjegyzésre jogosult) képviselője felelősségem tudatában

kijelentem,

hogy „**az Országház 0,4 kV-os erőátviteli berendezéseinek felújítása a berendezések cseréjével (655/2016.)**” tárgyú közbeszerzési eljárásban az általam képviselt vállalkozással szemben nem állnak fenn az ajánlattételi felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) illetve m) pontjában meghatározott kizáró okok.

K1.2.)

A 321/2015 (X.30) Korm. r. (Kr.) 8. § ib) alpontja és 10. § (1) bekezdés gb) alpontja alapján Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt vállalkozás olyan társaságnak minősül, amelyet

☐ **nem jegyeznék** szabályozott tőzsdén

vagy

☐ **szabályozott tőzsdén jegyeznék**³.

Amennyiben az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatása:

⁴Neve:.....

Állandó lakóhely:.....

Neve:.....

Állandó lakóhely:.....

Vagy

A szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa⁵.

K.1.3)

A K.r. 8. § ic) alpontja és 10 § (1) bekezdés gb) alpontja alapján Kbt. 62. § (1) k) pont kc alpontja alapján nyilatkozom, hogy **van/nincs**⁶ olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

³ Megfelelő rész jelölendő.

⁴ A tulajdonosok számától függően bővíthető.

⁵ Aláhúzendő ha ez az eset áll fenn.

⁶ Megfelelő aláhúzendő

Az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résssel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet neve, székhelye:

.....

.....

Nyilatkozom, hogy a megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés (k) pont (kc) alpontjában hivatkozott kizáró okok nem állnak fenn.

K.2.

A szerződés teljesítése során az általam képviselt vállalkozás nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) illetve m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót valamint az általam képviselt vállalkozás által az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) illetve m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.

Kelt:..... 2016.

.....

cégszerű aláírás

3.4. Nyilatkozat az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján

Alulírott mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában kijelentem, hogy **„az Országház 0,4 kV-os erőátviteli berendezéseinek felújítása a berendezések cseréjével (655/2016.)”** tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírt gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki és szakmai alkalmassági követelményekre vonatkozóan előírt feltételek az általam képviselt vállalkozás tekintetében teljesülnek.

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlatkérő Kbt. 69. § - a szerinti felhívására az alkalmasságot alátámasztó adatokat tartalmazó nyilatkozatokat/igazolásokat be fogjuk nyújtani.

Kelt: 2016.

.....
cégszerű aláírás

3.5. Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján

Alulírott mint a(z)

.....
(székhely:....., adószám:.....)
cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában,

a hivatkozott hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések ismeretében nyilatkozom

arról, hogy az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja⁷ alapján.

⁷ 3. § (1) E törvény alkalmazásában

1. átlátható szervezet:

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztisztviselő, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

Kijelentem, és aláírással igazolom, hogy jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján a nyilatkozatot tevő szervezet képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles az Országgyűlés Hivatalát tájékoztatni továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kelt: 2016

.....
cégszerű aláírás

3.6. Szerződéses adatlap

Alulírott, mint a(ajánlattevő) (cégjegyzésre jogosult) képviselője „**az Országház 0,4 kV-os erőátviteli berendezéseinek felújítása a berendezések cseréjével (655/2016.)**” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződésben az általam képviselt vállalkozás nyertessége esetén, a felolvasólapon és az ajánlatban csatolt nyilatkozatokon szereplő adatokon túlmenően a következő adatok feltüntetését kérem:

3.12. A Megrendelő a Vállalkozó számára teljesítendő kifizetési kötelezettségeit a Vállalkozó Bank által vezetett számú számlája javára való átutalással teljesíti.

XIII. 1. A Szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételére az alábbi személyek jogosultak

Vállalkozó döntési jogkörrel rendelkező képviselője:

Név:
Tel:
Fax:
e-mail:

Kelt:....., 2016.

.....
cégszerű aláírás

3.7. Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) és (4) bekezdése alapján

Alulírott, mint a(z)
(cégjegyzésre jogosult) képviselője felelősségem tudatában

kijelentem,

hogy az Országgyűlés Hivatala által indított, „**az Országház 0,4 kV-os erőátviteli berendezéseinek felújítása a berendezések cseréjével (655/2016.)**” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi felhívásában, a részvételi felhívás dokumentációjában, az ajánlattételi felhívásában és az ajánlattételi felhívás dokumentációjában (közbeszerzési dokumentumokban) meghatározott feltételeket megismertem és elfogadom, az általam képviselt vállalkozás kész a szerződés megkötésére és teljesítésére a felolvasólapon meghatározott összegű ellenszolgáltatás fejében.

Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 1. – 4. §-a szerinti minősítése:⁸

mikro vállalkozás ☐ kisvállalkozás ☐ középvállalkozás ☐ egyéb ☐

Kijelentem, hogy az általunk benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak.

Kelt:....., 2016.

.....
cégszerű aláírás

⁸ A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény: 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

3.8. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pont alapján

Alulírott mint a
(Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy „**az Országház 0,4 kV-os erőátviteli berendezéseinek felújítása a berendezések cseréjével (655/2016.)**” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése érdekében

Az általam képviselt Vállalkozás a közbeszerzés következő részének (részeinek) teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozót:

A teljesített szolgáltatás(ok), munkarész(ek) megnevezése:

A megjelölt rész(ek) vonatkozásában az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölése (cégnév, székhely):

vagy⁹

nem kívánunk a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni.

Kelt:, 2016.

.....
cégszerű aláírás

⁹ Az adott pont vagy kitöltendő vagy adott esetben aláhúzendő.

3.9. Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján

Alulírott, mint a (részvételre jelentkező) cégjegyzésre jogosult képviselője **„az Országház 0,4 kV-os erőátviteli berendezéseinek felújítása a berendezések cseréjével (655/2016.)”** tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján nyilatkozom arról, hogy

- a) az általam képviselt Vállalkozás az előírt alkalmassági követelményeknek történő megfelelés érdekében más szervezet, vagy személy erőforrásaira nem támaszkodik

vagy¹⁰

- a) az általam képviselt Vállalkozás az előírt alkalmassági követelményeknek történő megfelelés érdekében a következő szervezet vagy személy erőforrásaira támaszkodik:

Alkalmassági minimumkövetelmény megjelölése:

Az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet

neve:

székhelye:

adószáma:

Csatoljuk az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt:, 2016.

.....
cégszerű aláírás

¹⁰ Az adott pont vagy kitöltendő vagy adott esetben aláhúzendő.

3.10. Nyilatkozat változásbejegyzési eljárással kapcsolatban

Alulírott, mint a(z)
(ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője „**az Országház 0,4 kV-os erőátviteli berendezéseinek felújítása a berendezések cseréjével (655/2016.)**” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján nyilatkozom, hogy a cégnyilvántartásban szereplő adatokat érintő változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ezért a változásbejegyzésre vonatkozó kérelmet, valamint a cégbíróság által a kérelem beérkezésére vonatkozóan kibocsátott tértivevényt ajánlatomhoz csatolom.

vagy¹¹

Alulírott, mint a(z)
(ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a „**az Országház 0,4 kV-os erőátviteli berendezéseinek felújítása a berendezések cseréjével (655/2016.)**” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján nyilatkozom, hogy cégnyilvántartásban szereplő adatokat érintő változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.

Kelt:, 2016.

.....
cégszerű aláírás

¹¹ Megfelelő kitöltendő.

3.11. Nyilatkozat biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról

Alulírott, mint a(z)
(cégjegyzésre jogosult) képviselője felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam
képviselt vállalkozás – nyertessége esetén – „**az Országház 0,4 kV-os erőátviteli
berendezéseinek felújítása a berendezések cseréjével (655/2016.)**” tárgyú
szerződésben előírt biztosítékokat a Kbt. 134. §-ban foglaltaknak megfelelő illetve a
szerződéstervezetben meghatározott határidőre és módon rendelkezésre bocsátja.

Kelt:, 2016.

.....
cégszerű aláírás

3.12. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő külön felhívása alapján csatolandó igazolásokhoz alkalmazandó iratminták

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a „Nyilatkozat az árbevételről” és „Teljesítésbe bevonni kívánt szakember” elnevezésű nyilatkozatmintákat a közbeszerzési dokumentumok részeként adja ki, de azokat kizárólag a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában, az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek kell benyújtaniuk.

A) Nyilatkozat az árbevételről

Tárgy: „az Országház 0,4 kV-os erőátviteli berendezéseinek felújítása a berendezések cseréjével (655/2016.)”

Alulírott, mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás árbevétele az előző három lezárt üzleti évben a következők szerint alakult:

Év	A teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel összege
..... üzleti év	
..... üzleti év	
..... üzleti év	
Összesen	

Kelt:, 2016.

.....
cégszerű aláírás

B) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember

Alulírott, kijelentem, hogy – az általam képviselt vállalkozás nyertessége esetén „**az Országház 0,4 kV-os erőátviteli berendezéseinek felújítása a berendezések cseréjével (655/2016.)**” tárgyú szerződés teljesítésében a következő szakember részt fog venni:

Név:

Szakképzettség:

Építményvillamosság terén szerzett szakmai gyakorlat (években):

A jegyzéket vezető kamara (szervezet) és a névjegyzéki nyilvántartási szám:

Kelt:, 2016.

.....
cégszerű aláírás

C) Szakember kötelezettségvállaló nyilatkozata

Alulírott, kijelentem, hogy a
(részvételre jelentkező) nyertessége esetén „**az Országház 0,4 kV-os
erőátviteli berendezéseinek felújítása a berendezések cseréjével
(655/2016.)**” tárgyú - szerződés teljesítésében személyes közreműködést vállalom.

Oklevéllel igazolt szakképzettségem:

A szakképzettséget igazoló oklevél másolatát csatolom.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a következő projektben / projektekben
vettem részt és szereztem építményvillamosság terén szakmai tapasztalatot:

-
-
-
-

Kelt: 2016.

.....
szakember aláírása

4. MŰSZAKI TARTALOM

(külön .pdf file-ként mellékelve)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet arra, hogy a műszaki tartalomban, illetve az árazatlan költségvetésben található típusmegjelölések a tárgy, eszközök, berendezések jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben ajánlattevő a műszaki tartalomban, illetve az árazatlan költségvetésben foglaltakhoz képest eltérő típusú eszközökkel kíván teljesíteni nyertessége esetén, úgy az ajánlatban nyilatkoznia kell erről és csatolnia kell a termék műszaki leírását (műszaki specifikációját), illetve mindazon megfelelő dokumentumokat, amelyek bizonyítják, hogy a beruházással érintett berendezés, eszköz, termék minden tekintetben megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. Az ajánlatkérő elfogadja az ajánlattételi felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal műszakilag egyenértékű termékekkel való teljesítést, amennyiben azok – az ajánlatból megállapítható módon – azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkeznek. A műszaki kiírásnak (műszaki tartalomnak) megfelelő anyagok, termékek és alkatrészek alkalmazhatók.

Műszaki leírás

Országház 0,4 kV-os erőátviteli berendezések felújítása a berendezések cseréjével

Az elvégzendő feladatok leírása:

Az Országház A, B, C és F osztályán a 0,4 kV-os erőátviteli elosztóberendezések felújítása, a modern követelményeknek megfelelően szabványos kapcsolóberendezések, túláramvédelmi- és túlfeszültségvédelmi készülékek beépítésével, a szekrények cseréjével, a tervezői árazatlan költségkiírás szerinti mennyiségben és tartalommal.

- Az Országház C osztály I. em. Vadászterem északi és déli tálaló falı fűlkéiben lévő régi VIV-UKT típusú „III/E”, „IV/E”, „EV4.2”, „I/E”, „II/E”, „EU4.1” jelű mezős elosztók felmérése, a betápláló és leágazó áramkörök kábeleinek, vezetékének azonosítása, megjelölés, a kábelvégek kikötése. Az álmennyezet fölött MCu 50 mm² vezetékkel megtoldott NYCWY 5x50 mm² betáp kábel MCu vezeték toldásának lebontása és szabványos NYCWY 5x50 mm² kábeltoldás kialakítása.

Az UKT szekrények kibontása a falfűlkéből és átadása a villanyszerelő műhelynek, a szekrényekből a későbbiekben még hasznosítható alkatrészek kibontására.

Az UKT szekrények helyére a kivitelező felmérései alapján készített és a megrendelő képviselője által elfogadott gyártmánytervek szerint az új elosztóberendezések előszerelő műhelyben történő legyártása, helyszínre szállítása, beállítása a régi szekrények helyére. A vezeték és kábelek visszakötése az új szekrényekbe, szabványos vezetékkötések kialakításával, szükség esetén a vezeték és a kábelek toldásával. A szekrények beüzemelése. A kivitelezés során sérült álmennyezet, fal, falvakolat és festés helyreállítása.

- Az Országház A osztály alagsor asztalos raktárban falra szerelt „EB1” jelű lemeztokozott elosztószekrény felmérése, vezeték- és kábelvégeinek azonosítása, jelölése, a szekrény feszültségmentesítése, a vezeték- és kábelvégek kikötése. A régi elosztószekrény lebontása és átadása a villanyszerelő műhelynek. A kivitelező felmérése alapján készített gyártmánytervek szerint az új elosztó műhelyben történő összeszerelése, helyszínre szállítása, felszerelése, vezeték- és kábelvégek bekötése, szükség esetén a kábelvégek toldásával. A szekrény beüzemelése. A felújított szekrény környezetében a sérült fal- és festés helyreállítási munkák elvégzése.

- Az előzőekben leírt feladatokhoz hasonlóan az Országház B osztály földszint folyosó „ED2”, 1/2 emelet „ED3” jelű, az F osztály földszint „ES2.1”, 1/2 emelet „ES3.1”, 1.emelet „ES4.1” jelű, az asztalos műhely „AE” jelű, az alagsor lakatos műhely folyosó „VE1” jelű, a lakatos műhely „GE” jelű elosztóinak felújítása, cseréje, a kivitelezés során sérült fal-, vakolat- és festés helyreállítása.

Az elkészült elosztóberendezésekről megvalósulási tervdokumentációt kell készíteni, érintésvédelmi- és szigetelési ellenállás mérést kell végezni és az erről készített jegyzőkönyveket, dokumentációt 1 pld. papír alapon és 1 elektronikus adathordozón (CD) át kell adnia megrendelő képviselőjének.

Budapest, 2016. 07. 28.

.....
Weisz János
villamosmérnök

5. SZERZŐDÉSTERVEZET

(külön file-ként mellékelve)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről: az **Országgyűlés Hivatala**

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Adószám:

Képviselőjében eljáró személy neve:

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a(z):

.....

.....

Cg.:

Adószám:

Bankszámlaszám:.....

Képviselőjében eljáró személy neve:

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó)

között, az alulírott helyen és időpontban, „**az Országház 0,4 kV-os erőátviteli berendezések felújítása és cseréje (655/2016.)**” tárgyában, a következő feltételek mellett.

Előzmények

- a. A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le az „az Országház 0,4 kV-os erőátviteli berendezések felújítása és cseréje (655/2016.)” tárgyában, amely eljárás nyertese a Vállalkozó lett.
- b. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban a vállalkozói feladatokkal kapcsolatban a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, a Megrendelő követelményeit megismerte, azok tartalmát elfogadta, az eljárás során az elvégzendő munkával kapcsolatban további információ kérésére vonatkozó lehetőségével tisztában volt, minden az ajánlattételhez szükséges választ, információt megkapott, a Szerződés rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magára nézve kötelezőnek elfogadja.

I. A szerződés tárgya

1. Jelen Szerződés aláírásával a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az Országház 0,4 kV-os erőátviteli berendezéseinek felújítását a berendezések cseréjével a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott – illetve jelen Szerződés mellékletét képező – műszaki tartalom és közbeszerzési dokumentáció alapján, valamint a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
2. A Vállalkozó kötelezettségei magukban foglalják:
 - a 0,4 kV-os erőátviteli elosztóberendezéseinek gyártását, beszerelése, beüzemelését, beállítását, üzembe helyezését,
 - a régi berendezések elbontását,
 - a betápláló kábelek cseréjét és bekötését,

- az építészeti helyreállítási munkák elvégzését,
- az elosztó berendezésekről megvalósulási dokumentáció készítését,
- az elosztó berendezésekre vonatkozóan érintésvédelmi- és szigetelési ellenállás mérés elvégzését és erre vonatkozó dokumentáció elkészítését,
- a berendezések használatára vonatkozó oktatást, betanítást,
- a berendezésekre vonatkozóan az igazolt teljesítést követő 2 évig terjedő időszakban karbantartási szolgáltatások nyújtását.

A Vállalkozó a terveket, dokumentációkat, dokumentumokat 3 példányban papíron és digitális formátumban „.dwg” vagy „.dxf” formátumban köteles a Megrendelő részére átadni.

A Vállalkozó kötelezettségei magukban foglalják a jelen Szerződés illetve annak mellékletei szerinti műszaki tartalom, feladatok teljes körű megvalósítását, minden munka, feladat elvégzését, amely a teljesítés során létrejött eredmény, átadott eszközök, kiépített rendszer, rendszerelemek rendeltetésszerű, biztonságos használatához szükséges.

3. A Vállalkozó a kivitelezési munkák (megvalósítás) – Megrendelő által igazolt – teljesítésétől (teljesítésigazolás kiállításától) számított 2 évig terjedő időszakban teljes körű karbantartási szolgáltatást nyújt a jelen Szerződés alapján megépített rendszerre és rendszerelemekre (ideértve az elosztóberendezéseket, az átadott eszközöket is) vonatkozóan, a gyártó, tervező illetve kivitelező által előírt, valamint az átadott eszközök kezelési, karbantartási utasításaiban szereplő előírásokat és az üzembiztonságot valamint a jogszabályi és hatósági előírásokat figyelembe véve. A karbantartás magában foglalja az összes, működőképességhez és garancia-fenntartáshoz szükséges tevékenység elvégzését és anyagok beépítését, felhasználását. A karbantartást a szükséges gyakorisággal, a karbantartási utasításokban (gyártói utasításokban), előírásokban foglaltak szerint köteles végezni a Vállalkozó. A karbantartás ütemezését a Megrendelővel egyeztetni a Vállalkozó. A karbantartás körében a Vállalkozó feladata a Szerződés alapján megépített rendszer és rendszerelemek (ideértve az elosztóberendezéseket, az átadott eszközöket is) folyamatos üzemképes állapotban tartása, a rendszerek, eszközök ellenőrzése, beállítása is. A Vállalkozó teljes körű felelősséget vállal a karbantartási munkák elmulasztásából vagy nem megfelelő elvégzéséből származó valamennyi kárért.
4. A Vállalkozó a műszaki tartalom, tervek, műszaki rajzok, dokumentáció áttanulmányozását követően - jelen Szerződés aláírásával - kijelenti, hogy a Megrendelő által részére átadott illetve jelen Szerződés mellékletét képező műszaki tartalom, tervek, rajzok, dokumentáció a megvalósításra alkalmas, a műszaki tartalom alapján a Szerződés szerinti feladatok elvégezhetőek, kivitelezhetőek, azok teljes körű, gondos és magas színvonalú teljesítésére a Vállalkozó kész és képes.
5. A Szerződés tárgya szerinti feladatok, munkák műszaki (teljesítési) ütemezését (ütemterv) a Vállalkozó – a Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatában szereplő javaslat felhasználásával, az ajánlattevői kérdésekre adott válaszokban foglaltak és a tárgyalásokon megfogalmazott megrendelői igények, észrevételek valamint a jelen Szerződésben meghatározottak figyelembe vételével, a Megrendelő számára

elfogadható formában és tartalommal – a Szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül elkészíti és jóváhagyásra benyújtja a Megrendelő részére sávos ütemterv formátumban (2 papír alapú példányban). Az ütemezés a Szerződés mellékletévé válik megrendelői jóváhagyást követően. A kivitelezési munkák megkezdésének feltétele az ütemezés Megrendelő általi jóváhagyása.

A feladatok, munkák műszaki (teljesítési) ütemezését úgy kell elkészíteni, hogy a kivitelezési feladatok teljes egészében elkészüljenek a II.2. pontban meghatározott határidőre és eddig az időpontig az átadás-átvétel is lezáruljon.

A Vállalkozó feladatát és kötelezettségét képezi a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges összes organizációs feladat ellátása. A Vállalkozó az organizáció, az organizációs feladatok ellátása tekintetében köteles együttműködni a Megrendelővel és az Országházban munkát végző más Vállalkozókkal.

6. A Vállalkozó csak azon termékek esetében teljesít a (Megrendelő által a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban átadott) dokumentációban, dokumentumokban találhatóól eltérő típusú termékkel, amelyekre vonatkozóan erről a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában nyilatkozott és csatolta az adott termék műszaki specifikációját és ez alapján a Megrendelő a terméknek a dokumentációban (dokumentumokban) találhatóval való műszaki egyenértékűségét elfogadta.

II. A Vállalkozó egyéb feladatai:

1. A Vállalkozó feladata a folyamatos koordináció és tájékoztatás biztosítása a Szerződés alapján folyó munkavégzésről, szakági munkanemekről az Országházban folyó más munkák zavartalansága érdekében.
2. A Vállalkozó elkészíti és (1 papír alapú példányban és 1 digitális példányban) átadja mindazon műszaki dokumentumokat a Megrendelő részére, amelyek a jelen Szerződés szerinti feladatok, munkák teljes körű megvalósításához, a megvalósítás dokumentálásához és az átadás-átvételi eljárásához szükségesek.
3. A Vállalkozó kötelezettsége a Szerződés alapján megépített rendszerre és rendszerelemekre illetve az azok megvalósítása során beépített, átadott, szállított eszközökre, berendezésekre vonatkozó kezelési útmutatók átadása a Megrendelő részére.
4. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által megnevezett számú szakembert betanítani (oktatni) a Szerződés alapján megépített rendszer és rendszerelemek illetve az azok megvalósítása során beépített, átadott, szállított eszközök, berendezések működtetésére, kezelésére, üzemeltetésére és ezt jegyzőkönyvvel igazolni.
5. A Vállalkozó feladata a szerződésszerű teljesítéséhez szükséges minden munka elvégzése (akkor is, ha azok a Szerződésben kifejezetten nem szerepelnek), amely a Megrendelőnek a Szerződés megkötésével elérni kívánt célja megvalósításához, a rendeltetésszerű használathoz, a szerződéses feladatok teljesítéséhez műszaki, biztonsági vagy jogi okokból szükséges. A Vállalkozó kötelezettsége minden olyan feladat ellátása, amely a Szerződés alapján megépített rendszer és rendszerelemek (ideértve az átadott eszközöket, a Szerződés és mellékletei szerinti teljes műszaki tartalmat) teljesen üzemképes, rendeltetésszerű és biztonságos használatának, működtetésének

megkezdéséhez, a rendszer, rendszerelemek, eszközök, berendezések jogszabályoknak és az általános műszaki feltételeknek megfelelő, hiba- és hiánymentes megvalósításához szükséges.

III. A teljesítés határideje, helye, módja

1. A jelen Szerződés alapján megépítendő rendszernek üzemképes állapotba kell kerülnie legkésőbb 2017. június 15. napjára. Ezen határidőn belül az átadás-átvételnek, (beleértve az 5 napos próbaüzem lefolytatását is), az oktatásnak, betanításnak, a Megrendelő által előzetesen már elfogadott megvalósulási dokumentációk, továbbá érintésvédelmi- és szigetelési ellenállás mérésről készült dokumentációk a Megrendelő részére történő rendelkezésére bocsátásának, valamint a berendezésekre vonatkozó kezelési útmutatók átadásának meg kell történnie.
2. A Vállalkozó – a Megrendelővel egyeztetett időpontban – jogosult előteljesítésre.
3. A Karbantartási szolgáltatást a Vállalkozó a kivitelezés igazolt teljesítését követő 24 hónapon keresztül köteles nyújtani. A Vállalkozó az esedékessé váló karbantartási munkákat a Megrendelővel egyeztetett időpontban végzi el, és ennek érdekében egyeztetést kezdeményez a Megrendelővel.
4. A Megrendelő a jelen Szerződés aláírását követő 5 napon belül átadja a munkaterületet, amelyről a Felek jegyzőkönyv felvételére kötelesek. A munkaterület átadásának feltétele a feladatok, munkák műszaki (teljesítési) ütemezése (ütemterv) Megrendelő általi jóváhagyása.
4. A teljesítés helye: Országház, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Helyrajzi szám: 24894
5. A teljesítés során elkészült dokumentumokat a Megrendelő Műszaki Főosztálya részére, az Országgyűlés Hivatala Műszaki Főosztályán, az Országház földszint 14. számú szobában köteles a Vállalkozó átadni a Megrendelő részére.
6. A Vállalkozó I. osztályú, kifogástalan minőségben köteles teljesíteni.
7. A jelen Szerződés teljesítése során elvégzendő valamennyi építési kivitelezési munkában kizárólag olyan vállalkozás vehet részt, amelyre vonatkozóan a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett, építőipari kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzéke (nyilvántartás) tartalmazza a vállalt tevékenységet. A szolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma:
8. A munkákat az érintett épületben végzett hivatali tevékenység, illetve az ott zajló rendezvények minimális zavarásával lehet végezni. A Szerződés tárgya szerinti feladatokat az Országház folyamatos működésének biztosítása mellett kell végezni.
9. A munkákat bármely napszakban, a Megrendelővel egyeztetett időpontban lehet végezni. A munkavégzés során figyelembe kell venni a hatályos jogszabályokat,

előírásokat. A Vállalkozó a munka megszervezése során figyelembe veszi azt a körülményt, hogy az érintett munkaterület elhelyezkedéséből adódóan az érintett épületben tartott rendezvények miatt esetenként le kell állítani a munkavégzést. A Vállalkozó a munka leállítása miatt nem jogosult a teljesítési határidő, valamint a vállalkozási díj, ellenérték módosítására. A munkaidőn túli, éjszakai és a munkaszüneti napokon való munkavégzés miatt külön díjazás nem számítható fel. A munkaterület, a szállítási útvonal védelme és folyamatos takarítása, tisztántartása is a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozási díj kialakításánál figyelembe vette azt a körülményt, hogy a teljesítés helyének jellegéből adódóan esetenként sor kerülhet a munkavégzés leállítására anélkül, hogy a Vállalkozó jogosulttá válna a vállalkozási díj emiatt történő megváltoztatására.

10. Amennyiben a Vállalkozó a munkavégzés során személyek testi épségét, épület, építmény állagát veszélyezteti, úgy a Megrendelőnek jogában áll a munkavégzést azonnal leállítani. Az ebből eredő mindennemű következmény a Vállalkozót terheli. A munkavégzés újrakezdése csak a veszély elhárítása után lehetséges a Megrendelő írásbeli engedélye alapján.
11. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokat, szakembereket és műszaki, technikai felszereltséget folyamatosan, a felelős műszaki vezetői jelenlétet a munkavégzés jellegének megfelelően biztosítja.
12. A Vállalkozó a szerződéses kötelezettségei teljesítését követően a munkaterületet az átvétel azonos minőségű állapotban adja vissza.

IV. Vállalkozói díj, karbantartási díj

1. A Vállalkozót a jelen Szerződésben és mellékleteiben foglalt kivitelezési feladatainak teljes körű szerződésszerű teljesítéséért összesen **nettó + ÁFA** vállalkozói díj illeti meg.
2. A IV.1. pontban meghatározott vállalkozói díj átalánydíj, amely nem függ semmilyen külföldi vagy belföldi ár- vagy költségingadozástól, árfolyamváltozástól, továbbá amely magában foglalja a Vállalkozó feladatainak ellátásával és valamennyi jelen Szerződés szerinti szolgáltatásával kapcsolatos összes költségét, és a többletmunka díját a karbantartás értékének kivételével. A Vállalkozó köteles elvégezni a jelen Szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a berendezések rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.
3. A Vállalkozót a Szerződés szerinti karbantartási szolgáltatások szerződésszerű teljesítéséért **nettó,- Ft + ÁFA/év**, azaz a karbantartás teljes idejére mindösszesen nettó,- Ft + ÁFA. díj illeti meg, amely utólag, 12 hónapos időszakonként, évente 1 alkalommal kerül kifizetésre. A jelen pontban meghatározott ellenérték magában foglalja a karbantartási szolgáltatással kapcsolatos összes munkadíjat, költséget ideértve a karbantartással összefüggő feladatok végzése során felhasznált anyagköltséget (anyagdíjat) is és a javítások teljes ellenértékét, költségét is.
4. A Felek rögzítik, hogy a III. 1. pont szerinti vállalkozói díj és a III.3. pontban

meghatározott karbantartási díj a Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján került megállapításra. A Vállalkozó kijelenti, hogy megértette és teljes körűen ismeri a jelen Szerződés szerinti feladatokat, ismeri Megrendelőnek az üzleti szándékát, és a díjak ennek ismeretében kerültek megállapításra. A vállalkozói díj részletezését a jelen szerződés mellékletét képező költségvetés tartalmazza. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés mellékletét képező tételes árazott költségvetés elkészítésekor a költségvetésben szereplő mennyiségi és minőségi adatokat, méretadatokat ellenőrizte, ezen adatok és a műszaki tartalom egyéb elemei között fennálló esetleges, a Vállalkozó számára hátrányos eltérések esetén a vállalkozási díj módosítását Vállalkozó nem kezdeményezheti, ennek alapján a Vállalkozó nem támaszthat a Megrendelővel szemben többletdíj, illetőleg a szerződés bármilyen egyéb módosítására vonatkozó igényt.

5. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó által a Szerződés teljesítése során átadott szellemi alkotások felett a Megrendelőt megillető rendelkezési jogok, felhasználási jogok díját.
6. A Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott ellenérték pénzügyi fedezetével rendelkezik.
7. A Vállalkozói díj és a karbantartási díj összege a szerződéskötést követően semmilyen jogcímen sem emelhető.
8. A Megrendelő pótmunka megrendelésére jelen szerződés szerint nem jogosult.

V.A számlázási és fizetési feltételek, teljesítésigazolás rendje:

1. Az ellenszolgáltatás teljesítésére magyar forintban a Kbt. 135. § (2), (5) bekezdései, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.-32. §-ai, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A-36/B §-ai és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alkalmazásával, átutalással kerül sor. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés alkalmazandó.
2. Előlegfizetés:
 - 2.1. A Vállalkozó a III.1. pontban meghatározott vállalkozói díj nettó összege 5%-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti, amelyet - a Vállalkozó által benyújtott előlegbekérő alapján - a Megrendelő a munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.
 - 2.2. Az előleg 15 napon belüli kifizetésének a feltétele, hogy a Vállalkozó az előlegbekérőt legkésőbb a munkaterület átadását követő 5 napon belül a Megrendelőnek benyújtsa, mert a Megrendelő a határidőben történő kifizetést csak így tudja biztosítani. Amennyiben a Vállalkozó az előlegbekérőt késedelmesen nyújtja be, a Megrendelő fizetési határideje a késedelmes napok számával kitolódik. Az előlegszámla kiállítása a 2007. évi CXXVII. törvény 59.§ és 163.§ értelmében az előleg kézhezvételét követően történik, mivel az előleg kézhezvétele számít a teljesítés időpontjának. Az előlegszámlát az előleg kézhezvételét követő 5 napon belül Vállalkozónak át kell adnia a Megrendelő részére. Az előlegbekérő benyújtásának feltétele a feladatok, munkák műszaki (teljesítési) ütemezése (ütemterv) Megrendelő általi jóváhagyása (eddig a Megrendelő

előleget nem fizet).

2.3. Az előleg összegének elszámolása az 1. szakaszszámlában történik (amennyiben a Vállalkozó előleg kifizetését kéri).

3. A teljesítésigazolás és számlázás rendje:

A kivitelezésre vonatkozóan:

3.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti (a karbantartási szolgáltatások kivételével) összes feladat, munka tekintetében, a teljesítésigazolást követően, három szakaszszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. A számla kifizetésének feltétele, hogy a Megrendelő a Vállalkozó teljesítésének megvizsgálása után igazolja a Szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettségek adott számlához kapcsolódó részének szerződésszerű teljesítését. A Vállalkozó csak a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően nyújthatja be a számláját.

3.1.1. Az **1. szakaszszámla** a következő feladatok, munkák Megrendelő által – az erre vonatkozó költségvetési tételek szerint – igazolt, maradéktalan, szerződésszerű teljesítése után nyújtható be: a legyártott erőátviteli berendezések helyszínre (teljesítés helyére) szállítása (amely feladatok együttesen az I. ütemet képezik).

Az I. ütem teljesítésének határideje: a feladatok elvégzésének, a beruházás kivitelezésének, megvalósításának (a Szerződés mellékletét képező) ütemezése szerint 201.... ..

Az 1. szakaszszámla összege a költségvetés alapján: ,- Ft + ÁFA.

3.1.2. A **2. szakaszszámla** a következő feladatok, munkák Megrendelő által – az erre vonatkozó költségvetési tételek szerint – igazolt, maradéktalan, szerződésszerű teljesítése után nyújtható be: Vadásztér E-i és D-i tároló (III/E, IV/E, EV4.2, I/E, II/E, EU4.1 jelű) elosztóberendezés felszerelése, üzembe helyezése (amely feladatok együttesen a II. ütemet képezik).

A II. ütem teljesítésének határideje: a feladatok elvégzésének, a beruházás kivitelezésének, megvalósításának (a Szerződés mellékletét képező) ütemezése szerint 201.... ..

A 2. szakaszszámla összege a költségvetés alapján: ,- Ft + ÁFA.

3.1.3. A **3. szakaszszámla** a következő feladatok, munkák Megrendelő által – az erre vonatkozó költségvetési tételek szerint – igazolt, maradéktalan, szerződésszerű teljesítése után nyújtható be: ED2, ED3, ES2.1, ES3.1, ES4.1, VE1, GE jelű elosztóberendezések felszerelése, beüzemelése (amely feladatok együttesen a III. ütemet képezik).

A III. ütem teljesítésének határideje: a feladatok elvégzésének, a

beruházás kivitelezésének, megvalósításának (a Szerződés mellékletét képező) ütemezése szerint 201..... ..

A 3. szakaszszámla összege a költségvetés alapján:,- Ft + ÁFA.

- 3.1.4. A kivitelezési munkákra (a Szerződés szerinti összes feladat a karbantartás kivételével) vonatkozóan a **végyszámla** a Szerződésben meghatározott feladatok, kivitelezési munkák (ideértve a kezelési útmutatók és dokumentációk átadását, valamint az oktatást is) Megrendelő által igazolt, maradéktalan, teljes körű, szerződésszerű teljesítése után nyújtható be (a IV. ütem jelenti valamennyi a jelen Szerződés szerinti vállalkozói feladatot, amely nem esik az I-III. ütem körébe és a karbantartási feladatok sem tartoznak a IV. ütembe).

A végyszámla benyújtásának feltétele továbbá, hogy a Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot (a jelen Szerződés V.4. pontja) Megrendelő rendelkezésére bocsássa és a használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat, a szükséges engedélyek és egyéb szükséges iratok, nyilatkozatok megléte.

A végyszámla összege a költségvetés alapján:,- Ft + ÁFA.

- 3.2.A kivitelezési munkák teljesítésének igazolása átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően történik, az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni a vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével. Az átadás-átvétel előkészítése a Vállalkozó feladata.
- 3.3. A műszaki átadás-átvétel lefolytatása a következők szerint történik:
- 3.3.1. A Vállalkozó által készített, Megrendelő által elfogadott írásbeli értesítést (készre jelentést) követően a Megrendelő 3 munkanapon belül megkezdje és a sikeres próbaüzem lefolytatását követően, legkésőbb 4 munkanapon belül befejezi az átvételt.
- 3.3.2 A megvalósult, kiépített rendszernek, rendszerelemeknek, eszközöknek a jelen Szerződésben és a Szerződés mellékleteiben foglaltak szerinti zavartalan, rendeltetésszerű működőképességét Vállalkozónak az üzembe helyezési jegyzőkönyv mindkét fél által történő aláírását követően, 5 naptári napon át folyamatosan tartó próbaüzemmel kell igazolnia. A próbaüzem alatt Vállalkozó helyszíni műszaki jelenétet köteles biztosítani. Az üzembe helyezés során üzempróbát kell tartani, az üzempróba minden olyan rendszer, berendezés, eszköz, egység üzemszerű, rendeltetésszerű működésének jegyzőkönyvezett ellenőrzése, amely a rendszer, rendszerelemek, eszközök biztonságos üzembe helyezéséhez, használatához elengedhetetlenül szükséges. Üzempróbát kell tartani minden olyan berendezés, rendszer, eszköz vonatkozásában, amelynek rendeltetésszerű használatára való alkalmasságát kizárólag működés közben lehet megállapítani.
- 3.3.3. Betanítás, oktatás: Vállalkozó köteles a próbaüzem megkezdése előtt a Megrendelő által megnevezett 3 szakembert 2 x 2 órás időben – a

Megrendelővel közösen egyeztetett időpontban – betanítani (oktatni) a Szerződés alapján megépített rendszer és rendszerelemek illetve az azok megvalósítása során beépített, átadott, szállított eszközök, berendezések működtetésére, kezelésére, üzemeltetésére és ezt jegyzőkönyvvel igazolni. A betanítás, oktatás során ismertetni kell különösen a rendszer, rendszerelemek, eszközök felépítését, az egyes berendezések kezelését és az esetleges meghibásodások esetén követendő eljárásokat. Az oktatás végére az oktatásban részesült munkatársaknak képesnek kell lenniük a rendszer, rendszerelemek, berendezések önálló működtetésére.

- 3.3.4. A megvalósult, kiépített rendszereket, berendezéseket, eszközöket érintő jelentős illetve rendeltetésszerű használatot érintő üzemzavar, hiba, leállás esetén a műszaki átadás-átvétel az újraindítástól számítottan teljes időtartamban újratezdődik.

- 3.4. A készre jelentés elfogadásának feltétele a Szerződésben illetve mellékleteiben meghatározott valamennyi rendszer, rendszerelem, berendezés, eszköz hiánytalan beépítettségét, kivitelezését, hibamentes, zavartalan együttműködését igazoló, a Vállalkozó és a Megrendelő képviselői által aláírt üzembe helyezési jegyzőkönyv megléte. Az üzembe helyezési jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a rendszerbe illesztett berendezések, eszközök megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá azonosításra alkalmas részeinek meghatározását is. Az üzembe helyezési jegyzőkönyv aláírásának feltétele a kiépített rendszerre, rendszerelemekre, beépített (átadott) berendezésekre, eszközökre és anyagokra vonatkozó, következő mellékletek csatolása:

- felhasznált termékekre vonatkozó teljesítmény nyilatkozatok,
- felelős műszaki vezetői nyilatkozatok,
- kivitelezői nyilatkozat,
- érintésvédelmi jegyzőkönyv, mérési jegyzőkönyv
- megvalósulási (terv)dokumentáció,
- a sikeres üzempróbát igazoló jegyzőkönyv,
- a beépítésre került, átadott berendezések, anyagok, teljesítéshez felhasznált termékek (szoftverek) magyar nyelvű használati és karbantartási utasításai, karbantartási tervek,
- a beépített, átadott berendezések üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges információk, adatok, kezelési utasítások,
- a kezelő személyzet oktatásának, betanításának elvégzését igazoló jegyzőkönyv.

- 3.5. A kivitelezési munkák teljesítése a sikeres próbaüzem lefolytatását követően kerülhet elismerésre. Ennek (a teljesítés elismerése, igazolása) feltétele a következők megléte:

- sikeres próbaüzem lefolytatását igazoló jegyzőkönyv,
- építési napló és mellékletei,
- jóállásra vonatkozó okmányok,
- kivitelezési (megvalósulási) dokumentáció csatolása,
- a beépítésre került berendezések, eszközök, magyar nyelvű használati és karbantartási utasításainak átadása,

- a beépített berendezések, eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges információk, kezelési utasítások átadása, karbantartási tervek,
- a lebontott berendezések átvételéről készített jegyzőkönyv,
- a hulladék nyilvántartó lap.

- 3.6. Valamennyi, a Szerződésben meghatározott határidős feladat (munka, munkarész, feladat, dokumentáció szolgáltatás, jóváhagyás megszerzése, stb.) akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a Vállalkozó által befejezett, készre jelentett feladatot a Szerződésben és a jogszabályokban meghatározott módon Megrendelő és/vagy Műszaki Ellenőr és/vagy a kérdésben hatáskörrel rendelkező hatóság teljes körűen (jog- és szerződésszerűként) elfogadta. Amennyiben a jóváhagyás elutasításra kerül (elfogadásra nem kerül sor) vagy nem teljeskörű, a Vállalkozó késedelme bekövetkezik, és az adott feladatot újra elvégezni vagy átdolgozni köteles.
- 3.7. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. §-ban foglaltakat.
- 3.8. Szakasszámlához kapcsolódó vállalkozói feladatok, munkák, kötelezettségek teljesítésének igazolása teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállításával, teljesítésigazolási jegyzőkönyv készítésével, aláírásával történik.

A karbantartásra vonatkozóan:

- 3.9. A karbantartás tekintetében a jelen Szerződés az ÁFA törvény 58. §-a szerint elszámolási időszakra kötött ügyletnek minősül. Elszámolási időszak: 6 hónap. A karbantartásra vonatkozó számlák benyújtásának feltétele, hogy a Megrendelő a Vállalkozó teljesítésének megvizsgálása után igazolja a Szerződésben foglalt (adott számlához kapcsolódó) vállalkozói kötelezettségek szerződésszerű teljesítését.
- 3.10. A karbantartás vonatkozásában a Felek munkanaplót vezetnek, amely tartalmazza az elvégzett karbantartási munkát, az anyagok felhasználását, alkatrészek beépítését, a Megrendelő részéről észlelt üzemzavar leírását, valamint a Vállalkozó által teljesített javításokat, illetve a meghibásodás okának feltüntetését. Az elvégzett karbantartási munkákat a Megrendelő a Vállalkozó által kiállított munkalapon igazolja. A munkalapok 3 példányban készülnek, amelyekből az eredeti példány a számlázás bizonylata, a másodpéldány a teljesítés igazolására jogosult személyt illeti meg, a 3. példány a Vállalkozóé. A teljesítés Megrendelő általi igazolásának feltétele a Vállalkozó képviselőjére jogosult személy által aláírt nyilatkozat megléte (Megrendelő részére történő átadása), amelyben Vállalkozó kijelenti, hogy minden előírt feladatot elvégzett teljes körűen.
- 3.11. A számlák kifizetésének módja:
- 3.11.1. A Megrendelő a Vállalkozó felé kifizetési kötelezettségeit – amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe – a Ptk.-ban foglaltakra figyelemmel, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül teljesíti.
- 3.11.2. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe,

úgy a Megrendelő a következő szabályok szerint fizeti ki a Szerződésben foglalt ellenértéket:

- a) a Vállalkozóként szerződő fél/felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
- b) a Vállalkozóként szerződő fél/felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy az általuk a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;
- c) a Megrendelő felhívja a Vállalkozót valamint annak alvállalkozóit, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
- d) a Megrendelő a Vállalkozói és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át a Vállalkozó(k)nak és az alvállalkozó(k)nak;
- e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha a Vállalkozó(k)nak, vagy az alvállalkozó(k)nak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztartozása van, a Megrendelő az érintett teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

3.12. A Megrendelő a Vállalkozó számára teljesítendő kifizetési kötelezettségeit a Vállalkozó Bank által vezetett számú számlája javára való átutalással teljesíti.

3.13. A számlákon a következők szerint kell a címzést szerepeltetni: Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

3.14. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerint jogosult késedelmi kamatra.

3.15. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy

- a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

VI. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, kártérítés

1. Kötbérek

1.1. A kötbér a Megrendelőnek akkor is jár, ha kára nem merült fel.

1.2. A Felek megállapodnak, hogy az alábbiak szerint a Megrendelőt megillető kötbérek összegét az esedékes számla összegébe a Megrendelő jogosult

egyoldalú nyilatkozattal beszámítani és ez esetben a Megrendelő csak a számla és a kötbér közötti különbözetet köteles megfizetni. A Megrendelő jogosult kötbérigényét a jelen szerződés szerinti biztosítékok terhére érvényesíteni.

1.2.1. Késedelmi kötbér

- 1.2.1.1. A Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott alábbi kötelezettségeit a Szerződésben illetve mellékleteiben (az adott kötelezettségekre nézve) meghatározott határidőhöz képest késedelmesen teljesíti.
- 1.2.1.2. A Szerződés tárgya szerinti feladatok, munkák műszaki (teljesítési) ütemezésének (ütemterv) elkészítésére és benyújtására vonatkozó vállalkozói kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke naponta a késedelem minden megkezdett napja után a teljesítés napjáig: 10.000 Ft/nap addig, ameddig úgy adja be Vállalkozó azt, hogy további javítás nélkül elfogadja a Megrendelő.
- 1.2.1.3. A Vállalkozónak a jelen Szerződés szerinti kivitelezési munkák teljes körű elvégzésére, a kivitelezés jelen Szerződés II.1. pontjában foglalt véghatáridejére teljesítendő feladatok elvégzésére vonatkozó kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke naponta a késedelem minden megkezdett napja után a teljesítés napjáig: 500.000 Ft/nap.
- 1.2.1.4. A Vállalkozó VI) 3.3. pontban foglalt kötelezettségeinek (javítás megkezdése, elvégzése) késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke naponta a késedelem minden megkezdett napja után a teljesítés napjáig: 20.000 Ft/nap.
- 1.2.1.5. A Vállalkozó karbantartásra vonatkozó kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke naponta a késedelem minden megkezdett napja után a teljesítés napjáig: 100.000 Ft/nap.
- 1.2.1.6. A Vállalkozót a kikötött késedelmi kötbérek megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

1.2.2. Hibás teljesítés miatti kötbér

- 1.2.2.1. A Vállalkozó 100.000 Ft/esemény mértékű hibás teljesítés miatti kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére megrendelői jóváhagyás nélküli anyagok felhasználása, beépítése esetén (a visszabontásra vonatkozó kötelezettségtől függetlenül) eseményenként.
- 1.2.2.2. A Szerződés szerinti munkák, feladatok, szolgáltatások hibás – szerződésben, előírásokban foglaltaknak nem megfelelő – teljesítése esetén a hiba kijavítására meghatározott határidő eredménytelen elteltétől a Vállalkozó a hiba kijavításáig naponta, minden megkezdett nap után 100.000 Ft/nap mértékű hibás teljesítés miatti kötbért köteles fizetni Megrendelő részére.

1.2.3. Meghiúsulási kötbér

- 1.2.3.1. A Felek meghiúsulási kötbért kötnek ki arra az esetre, amennyiben olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős a jelen Szerződés teljesítése részben vagy egészben meghiúsul (ideértve különösen azon eseteket, ha a Vállalkozó magatartása miatt a Megrendelő a Szerződéstől vagy annak valamely részétől jogszerűen eláll vagy a Szerződést a

Megrendelő azonnali hatállyal felmondja, vagy a Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja).

1.2.3.2. A meghíusulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 25%-a.

1.2.3.3. A meghíusulási kötbér esedékessége az a nap, amikor a jelen Szerződés részben vagy egészben megszűnik, vagy a Megrendelő a meghíusulásról tudomást szerez.

1.2.4. Amennyiben a megépített, kivitelezett rendszer egésze, vagy rendszerelemek valamelyike 2 munkanapnál hosszabb ideig vállalkozói hiba vagy mulasztás miatt biztonságosan vagy rendeltetésszerűen nem használható, a Megrendelő naponta 100.000.-Ft összegű kötbérre jogosult ennek időtartamára vonatkozóan.

1.2.5. A Felek kötbért kötnék ki arra az esetre, amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget az alvállalkozó bevonásával kapcsolatos, a Kbt. 138. § (2) bekezdésében illetve a jelen Szerződésben előírt előzetes bejelentési kötelezettségének. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén fizetendő kötbér 200.000 Ft/alvállalkozó.

1.3. Amennyiben a Vállalkozó a szerződésszegés következményeinek elhárítása vagy enyhítése érdekében a szerződésszerű teljesítés akadályáról, illetve késedelmé előrelátható idejéről elvárható időben nem tájékoztatja a Megrendelőt, a kötbér 10%-a akkor is jár, ha a Vállalkozó a felelősség alól magát egyébként kimenti.

2. Teljesítési biztosíték

2.1. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a Szerződés aláírását követő 5 napon belül a Szerződés teljesítésének elmaradásával (ideértve a késedelmes teljesítést is) kapcsolatos megrendelői igények biztosítékaul szolgáló, a teljes nettó vállalkozói díj 3 %-ának megfelelő mértékű, a Vállalkozó által a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottaknak megfelelően választott, kedvezményezettként a Megrendelőt megjelölő teljesítési biztosítékot nyújtson a kivitelezési munkák véghatáridejét egy hónappal meghaladó érvényességi idővel.

2.2. A biztosíték okmányának eredeti példánya annak átadását követően a jelen szerződés mellékletévé válik.

2.3. A biztosíték nyújtásnak a teljes időtartam alatt folyamatosnak és időbeli megszakítás nélkülinek kell lennie.

3. Jótállási kötelezettség

3.1. A Vállalkozó a kivitelezési munkák elvégzésének Megrendelő által igazolt teljesítésétől számított éves időtartamra a Ptk. 6:171.-6:173. §-ai szerint jótállást vállal a jelen Szerződés hibátlan teljesítéséért, a teljesített munkákért, nyújtott szolgáltatásokért, a beépített berendezés hibátlan működéséért, illetve az átadott eszközökre, termékekre, elvégzett munkákra vonatkozóan.

3.2. A Vállalkozó kijelenti és jótállást vállal, hogy az általa átadott és beépített anyagok, eszközök újak, alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, mentesek minden anyagbeli, tervezési, kivitelezési és egyéb hibától.

- 3.3. A Vállalkozó a jótállási idő alatt a Megrendelő által észlelt és a Vállalkozó részére bejelentett hibák javítását köteles a bejelentést követően haladéktalanul, legkésőbb a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül megkezdeni, és a hibajavítást 48 órán belül elvégezni.
- 3.4. A Vállalkozó térítésmentesen azonnali csereeszköz biztosítására köteles a meghibásodott eszköz funkcionális pótlása vagy – az eszköz javíthatósága esetén – annak javítási ideje alatti helyettesítése érdekében, abban az esetben, ha egyébként nem oldható meg a további biztonságos és zavartalan üzemeltetés.
- 3.5. Amennyiben a Vállalkozó nem kezdi meg, illetve nem végzi el a hibaelhárítást a 6.3. pontban előírt határidőn belül, úgy Megrendelő jogosult a hibajavítást a Vállalkozó kockázatára és költségére elvégezni vagy mással elvégeztetni illetve a jelen Szerződés szerinti biztosítékok terhére az ezzel kapcsolatos igényeit érvényesíteni. A javítások, hibaelhárítás Megrendelő vagy 3. személy (Vállalkozótól eltérő más vállalkozás) általi végzése, illetve a karbantartási kötelezettség Vállalkozó általi elmulasztása nem érinti a Vállalkozónak a Szerződés szerinti jótállási, garanciális és karbantartási kötelezettségeit.
- 3.6. A jótállási időszak alatt bejelentett garanciális követelések (jótállási igények) a jótállási idő lejártá után három hónapon belül is érvényesíthetők.
- 3.7. Amennyiben a Vállalkozó jótállási kötelezettsége alapján valamely alkatrészt vagy eszközt kicserél, úgy annak jótállási ideje a csere napjától újra kezdődik.
- 3.8. Amennyiben a jótállási kötelezettség teljesítése során valamely hatóság új vagy módosított engedélyének, hozzájárulásának vagy nyilatkozatának beszerzése válik szükségessé, úgy a Vállalkozó köteles az erre irányuló eljárás lehető legrövidebb időn belüli lefolytatása érdekében teljes körű ügyintézkést ellátni (és a szükséges dokumentumokat elkészíteni), amely eljárás valamennyi költségét a Vállalkozó köteles viselni.
- 3.9. A Vállalkozó felelős azért, hogy az általa átadott berendezések és eszközök rendelkezzenek minőségi bizonyítvánnyal és a Magyarországon előírt engedélyekkel.

4. A jótelteljesítési biztosíték

- 4.1. A Vállalkozó a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos megrendelői igények biztosítékaként – a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjának megfelelő – jótelteljesítési biztosítékot nyújt Megrendelőnek a kivitelezési munkák elvégzésének Megrendelő által igazolt teljesítésétől (teljesítésigazolás kiállításától) számított évre szóló érvényességi idővel a teljes nettó vállalkozói díj 3%-át kitevő értékben. A kivitelezési munkák teljes körű elvégzése igazolt teljesítését követően kifizetendő összegre vonatkozó végszámla benyújtásának feltétele ezen biztosíték (illetve az arról szóló eredeti okmány) Megrendelő részére történő átadása. A jótelteljesítési

biztosítékot a Megrendelő azokban az esetekben veheti igénybe, amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesít. A biztosítékról szóló eredeti okmány annak átadását követően a szerződés mellékletévé válik.

- 4.2. A Vállalkozó hibásan teljesít, amennyiben kötelezettségeit nem teljesíti szerződésszerűen illetve az általa teljesített bármely munka, szolgáltatás nem felel meg a Szerződés illetve annak mellékletei szerinti követelményeknek vagy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek vagy előírásoknak vagy a hatályos magyar szabványoknak, szakmai szokásoknak vagy egyéb, jelen Szerződés teljesítése során a részteljesítésekben meghatározott és a Megrendelő által elfogadott műszaki és egyéb követelményeknek.

5. Kártérítés

- 5.1. A Vállalkozó köteles az általa okozott károkat a Megrendelő számára megtéríteni.

- 5.2. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőt megillető kárigények, kötbérigények összegét az esedékes számla összegébe a Megrendelő jogosult egyoldalú nyilatkozattal beszámítani és ez esetben a Megrendelő csak a számla és a kötbérigény (kárigény) összege közötti különbözetet köteles megfizetni. A Megrendelő jogosult kárigényét, kötbérigényét a jelen szerződés szerinti biztosítékok terhére érvényesíteni.

VII. Utófelülvizsgálat

1. A Felek megegyeznek, hogy a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított legfeljebb 1 (egy) év leteltekor utófelülvizsgálati eljárást tartanak és a munkát újból megvizsgálják, a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányokat valamint az érvényesíteni kívánt igényeket jegyzőkönyvben rögzítik. A Megrendelő készíti elő az utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg arra a Vállalkozót, amelyen a Vállalkozó köteles megjelenni és részt venni.
2. Az utófelülvizsgálati eljárást a Felek a Megrendelő által készített hibajegyzékre figyelemmel folytatják le.

VIII. Felelősségbiztosítás

1. A kivitelezéssel érintett munkaterületen a Vállalkozó viseli a kárveszélyt a munkaterület átvételétől a Szerződés teljesítéséig. A Vállalkozó az érvényben lévő jogszabályokkal összhangban felelősséget vállal a saját és az általa igénybe vett alvállalkozók, közreműködők, teljesítési segédek munkájáért és egyéb teljesítéséért. A Vállalkozó köteles helytállni valamennyi kárért, amit saját maga vagy alvállalkozói, egyéb közreműködői okoztak a Megrendelőnek vagy harmadik személyeknek a Szerződés teljesítésével összefüggésben. A Vállalkozó köteles a tudomására jutott káreseményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, különös tekintettel a személyi sérüléssel járó vagy jelentősebb vagyoni hátrányt okozó eseményekre. Az értesítésben meg kell jelölnie a káresemény körülményeit, a kár természetét és ismert mértékét.
2. A Vállalkozó legkésőbb a szerződéskötést követő 5 napon belül köteles a jelen

Szerződésben meghatározott tárgyra (munkákra) vonatkozó, saját maga és alvállalkozói, továbbá közreműködői, teljesítési segédei által nyújtott, a Szerződés tárgyát képező feladatokkal, illetve a Szerződéssel összefüggő szolgáltatásokkal okozott károkra vonatkozó, a munkák megkezdésétől kezdődő a kivitelezési munkák teljesítésének véghatáridejét kettő hónappal meghaladó időtartamra szóló, a Megrendelő által elfogadott tartalmú teljes körű felelősségbiztosítást kötni, vagy érvényes biztosítását e munkákra kiterjeszteni, és a biztosítási okmányt (eredeti példányban) Megrendelőnek átadni. A biztosítási okmányok eredeti példányai azok átadását követően a szerződés mellékleteivé válnak.

3. A felelősségbiztosítási szerződés szerint a kárkifizetési limit legalább 10.000.000 forint/káresemény és legalább 50.000.000 forint / év kell, hogy legyen.
4. A fenti 2-3. pontban foglaltaknak megfelelő érvényes, hatályos felelősségbiztosítás hiányában a munkaterület átadása és a munka megkezdése nem lehetséges. A felelősségbiztosítás hiánya miatt bekövetkező késedelemből származó összes következmény a Vállalkozót terheli.

IX. Alvállalkozó igénybevétele

1. A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Az alvállalkozók felsorolását a 4. számú mellékletként csatolt nyilatkozaton kell a Vállalkozónak bejelentenie.
2. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek előzetesen írásban bejelenteni a Szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt és a jelen Szerződés 8. számú mellékletében megjelölt alvállalkozók szintjén bekövetkező változtatási igényét. Az új alvállalkozók jelen szerződés teljesítésébe való bevonására a Kbt. 138. §-ában foglaltak vonatkoznak. A Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes hozzájárulásával vonhat be új alvállalkozót a jelen szerződés teljesítésébe, ha azzal szemben kizáró ok nem áll fenn.
3. A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát. A Kbt. 142. § (5) bekezdésének alkalmazása szempontjából súlyos szerződésszegésnek minősül amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget az alvállalkozó bevonásával kapcsolatos, a Kbt. 138. § (2) bekezdésében illetve jelen Szerződésben előírt előzetes bejelentési kötelezettségének.
4. A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

X. A szerződéstől való elállás és a szerződés felmondása a Megrendelő részéről

1. A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat a Szerződéstől illetve azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést különösen, ha:
 - 1.1. a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi,
 - 1.2. a Vállalkozó a Megrendelő által megadott határidőn belül nem tesz eleget a megrendelői felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek feleljen meg,
 - 1.3. a Vállalkozó hibásan teljesít (azaz Vállalkozó két megrendelői elutasítás után harmadik alkalommal is olyan módon szolgáltat, amelyet a Megrendelő nem fogad el),
 - 1.4. a Vállalkozó kétszeri felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelő által adott utasításokat,
 - 1.5. a Vállalkozó fizetéseképtelenné válik, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit,
 - 1.6. beszerzési eljárásban a Vállalkozó hamis adatokat közölt vagy az eljárás nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget,
 - 1.7. az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő (14 napot elérő) késéssel vagy – a fogyatékoság kiküszöbölésére tűzött közösen meghatározott határidő letelte ellenére is – hibásan tudja elvégezni,
 - 1.8. a Vállalkozó valamely teljesítési határidő vonatkozásában 14 napot meghaladó késedelembe esik, valamint
 - 1.9. jelen Szerződésben vagy jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.
2. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az elállási (illetve azonnali hatályú felmondási) jogát az annak alapjául szolgáló körülmény bekövetkezésének napját követő naptól kezdődően jogosult gyakorolni a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával. A Megrendelő által gyakorolt elállás az elállási nyilatkozat hatályosulása idején folyamatban lévő Munkafázis megkezdésének időpontjára visszamenőleg szünteti meg a Szerződést.
3. A Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni, amennyiben a Jelen Szerződésbe foglalt kötelezettség teljesítéshez szükséges költségvetési fedezetet a központi költségvetés nem biztosítja, vagy az elvonásra kerül. Ebben az esetben az elállás időpontjáig történt szolgáltatásokkal a Felek egymással elszámolnak.
4. A Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetekben is. A Megrendelő a Szerződést köteles felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglalt esetekben.
5. A Vállalkozó szerződésszerű vagy jogszerű megrendelői elállás, felmondás esetén a Vállalkozó kárainak megtérítésére nem tarthat igényt.
6. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
 - a) a nyertes ajánlattevőként szerződő félben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

- b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

XI. Szerzői jog, szellemi alkotáshoz fűződő jogok

1. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra – azaz a művek/szellemi alkotások teljes védelmi idejére – szóló, teljes körű, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot enged a Megrendelőnek a jelen szerződés teljesítése során létrejött illetve átadott művek, mű részletek, szellemi alkotások tekintetében.
2. A Vállalkozó kijelenti és jogszatosságot vállal azért, hogy az általa teljesített szolgáltatások, munkák, átadott művek illetve azok bármely részének a Megrendelő által történő felhasználása nem sérti harmadik személy szerzői jogát illetve bármely szellemi alkotáshoz fűződő jogát. A Vállalkozó harmadik személy(ek) esetleges igényeivel szemben közvetlenül tartozik helytállni.

XII. Titoktartás

1. A Vállalkozó a Megrendelő érdekkörébe tartozó, közérdekű adatnak, és közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő információt köteles megtartani, és a titoktartási kötelezettséget köteles alkalmazottaival, foglalkoztatottaival és alvállalkozóival, valamint az alvállalkozók alkalmazottjaikkal és valamennyi a jelen Szerződés teljesítésébe bevont közreműködővel is betartatni. Az titok megsértéséből eredően okozott károkért a Vállalkozó felel.
2. A titoktartási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
3. A titoktartási kötelezettség alól jogszabály felmentést adhat.

XIII. Felek közötti kapcsolattartás szabályai, a Felek képviselői

1. A Szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételére az alábbi személyek jogosultak
 - a) Megrendelő részéről:
(i) Polyák László tel: 06-1/441-4147, fax: 06-1/441-4830 e-mail: Laszlo.Polyak@parlament.hu
 - b) Vállalkozó döntési jogkörrel rendelkező képviselője:
2. A jelen Szerződést érintő összes nyilatkozatot, jognyilatkozatot a kijelölt kapcsolattartó kizárólag írásban – az átvétel helyét és idejét dokumentáló módon – teheti meg érvényesen a megjelölt értesítési címre.
3. Minden, a másik félnek benyújtandó, jelen Szerződés tárgyát érintő dokumentumot a felek székhelyére, műszaki kérdésben jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartó címére kell megküldeni. A küldeményt elektronikus levélben illetőleg tértivevényes küldeményként feladott nyilatkozat, jognyilatkozat esetén a megérkezést követő első munkanapon,

személyes átadás esetén azonnal kézbesítettnek kell tekinteni.

4. A kijelölt képviselők és kapcsolattartók akadályoztatása esetére a felek meghatalmazott helyettesről kötelesek gondoskodni, melynek elmaradása nem eshet a másik fél terhére. Amennyiben valamely technikai ok a küldemények fogadását akadályozná, illetve lehetetlenné tenné, felek kötelesek a másik felet erről – illetve a hiba megszűnéséről – haladéktalanul rövid úton értesíteni. Ebben az esetben az akadályoztatásra vonatkozó jognyilatkozat telefonon is megtehető azzal, hogy az akadályoztatási nyilatkozat telefonon történő megtételének igazolása a nyilatkozattevőt terheli.

XIV. Egyéb megállapodások

1. A Vállalkozónak a Megrendelő igénye szerint be kell mutatnia az alkalmazott anyagmintákat, eszközöket, termékeket valamint az azok megfelelőségét igazoló dokumentumokat, tanúsítványokat a Megrendelő felé.
2. A Vállalkozó által nyújtott szolgáltatásoknak, valamint az építési célra felhasznált anyagoknak, az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a műszaki dokumentációban meghatározott szabványoknak és követelményeknek, továbbá az 1997. évi LXXVIII. törvény előírásainak, ideértve a törvény megfelelőségi igazolásra vonatkozó rendelkezéseit is.
3. A jelen Szerződés szerinti munka, feladat megvalósítása nem építési hatósági engedély-köteles. A 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.
4. A Vállalkozó a jelen Szerződés tárgyát képező munkálatok során az építőipari tevékenységre vonatkozó jogszabályoknak (különösen 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) megfelelően köteles vezetni az építési naplót és azt Megrendelőnek és képviselőinek folyamatosan hozzáférhetővé tenni.
5. A kötelező alkalmassági idők vonatkozásában a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
6. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa Megrendelő részére átadott, beépített berendezések gyártójával együttműködik a Szerződés teljesítése érdekében, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyártó cég teljes körű gyártói támogatása, a megvalósult rendszerek, eszközök alkatrész ellátása valamint a berendezések szervizelése a Szerződés teljes időtartama alatt biztosított legyen.
7. A Vállalkozó tisztában van a Megrendelőnek a Szerződésben meghatározott teljesítési határidő megtartásához fűződő kiemelten fontos érdekével. A Szerződés rendelkezéseit, így különösen az abban foglalt határidőket ennek ismeretében vállalja el.
8. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy ő maga, illetve alvállalkozói, közreműködői a jelen Szerződés szerinti munka elvégzéséhez szükséges, arra jogosító valamennyi szakirányú végzettséggel rendelkeznek.

9. A Vállalkozó a szerződéskötést követően átadja azon szakemberek névsorát, akiknek a szerződés teljesítése során az Országházban kell tevékenykedniük. Amennyiben bármely szakember ellen kifogás merül fel, úgy köteles helyette más személyt kijelölni. Az Országgyűlés Hivatalában munkát végző személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Országgyűlési Őrség ellenőrizze, kezelje.
10. A Vállalkozó kötelezettsége a munkaterület átvételének időpontjától, a munkavégzés teljes időtartama alatt, a munkavédelem megszervezése, az egészségvédő-, óvó rendszabályok, valamint az Országházban és az Országgyűlés Irodaházában érvényes, - a jelen Szerződés mellékletét képező - speciális munkarendi, munka- és tűzvédelmi rendszabályok betartása.
11. A kivitelezés, munkavégzés során keletkező hulladékok - az építőipari tevékenységre vonatkozó jogszabályoknak, és a környezetvédelmi illetve egyéb hatályos előírásoknak megfelelő - kezelése a Vállalkozó kötelezettsége, e feladatok, munkák költségét a vállalkozói díj illetve a karbantartás (és szivárgásvizsgálati szolgáltatások) díja tartalmazza. A Vállalkozó az elbontott, de hulladéknak nem minősülő eszközöket, berendezéseket a Megrendelő részére átadja, az átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel a szerződő felek.
12. A Vállalkozó tevékenysége során a munkaterületet köteles a napi munkavégzést követően olyan állapotba hozni, hogy a Megrendelő hivatali működését indokolatlan mértékben ne korlátozza.
13. A Megrendelő a Vállalkozó részére díjmentesen biztosít anyagok és eszközök tárolásához szükséges, biztonságosan zárható helyiséget, valamint víz-, csatorna- és áramcsatlakozási lehetőséget. A helyiségekben tárolt termékek és eszközök őrzése a Vállalkozó feladatát képezi, azok eltűnéséből, rongálódásából eredő károkért Megrendelőt semmiféle felelősség nem terheli.
14. A Szerződés teljesítésében részt vevőkre a Kbt. 138-139. §-t alkalmazni kell.
15. A Vállalkozó csak szerződésszerű teljesítés esetén hivatkozhat referenciaként a Megrendelőre. Az esetleges szerződésszegés tényét a Megrendelő feltünteti a referencia nyilatkozatban.

XV. Záró rendelkezések

1. Jelen Szerződés az aláírása napjától hatályos.
2. A Megrendelő és a Vállalkozó köteles minden lehetséges erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a jelen Szerződéssel, illetve annak teljesítésével kapcsolatban köztük felmerülő nézeteltérést vagy vitát békés úton, közvetlen tárgyalások útján rendezzenek. Amennyiben e közvetlen tárgyalások a megkezdésüket követő 10. munkanapig nem vezetnek eredményre, úgy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitát illetően a magyar polgári perrendtartásról
3. A jelen Szerződésben nem szabályozottak tekintetében a vonatkozó, hatályos, magyar jogszabályokat kell alkalmazni.

4. A Felek a Szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-ában meghatározottak figyelembevételével, írásban, közös megegyezéssel, a Szerződés aláírására jogosult személyek aláírásával jogosultak módosítani. A Felek nem tekintik a Kbt. 141. §-a szerinti szerződésmódosításnak az időbeli ütemezésnek (kivitelezés ütemezésének) a kötbérterhes határidőt nem érintő módosítását.
5. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Vállalkozó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül. A Vállalkozó a jelen pont illetve a Szerződés vonatkozó melléklete szerinti nyilatkozatában foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszerthes szerződést a Megrendelő azonnali hatállyal felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. Az átláthatósággal kapcsolatos vállalkozói nyilatkozat jelen szerződés mellékletét képezi.
6. A jelen szerződés mellékletét képezi az Országgyűlés Hivatala által az Országház 0,4 kV-os erőátviteli berendezések felújítása és cseréje (655/2016.) tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, egyéb közbeszerzési dokumentumai, tárgyalási jegyzőkönyvei, a nyertes ajánlat, valamint valamennyi az eljárással kapcsolatban keletkezett dokumentum, irat, azonban azok fizikailag nem kerülnek csatolásra a szerződéshez.
7. A Felek a Szerződést elolvasás és értelmezés után, a mellékletek áttanulmányozását követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
8. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, amelyből három példány a Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti meg.

XVI. A jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletei:

1. sz. melléklet: Műszaki tartalom
2. sz. melléklet: Költségvetés
3. sz. melléklet: Organizációs ütemterv, leírás
4. sz. melléklet: Nyilatkozatminta a Szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozókról
5. sz. melléklet: Nyilatkozatminta a Vállalkozót és az alvállalkozókat megillető összegekről
6. sz. melléklet: Az Országház és az Országgyűlés Hivatala által használt munka rendi, munka- és tűzvédelmi rendszabályok
7. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

Budapest, 2016.

Megrendelő képviselőjében:

Vállalkozó képviselőjében:

6. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

(külön .xls file-ként mellékelve)

KÖLTSÉGVETÉS

a(z)

Országház 0,4 kV-os erőátviteli berendezések felújítása a berendezések cseréjével

Készült:

	Anyagköltség:	Díjköltség:
Vadászterem É-i tálaló		
elosztóberendezések	0 Ft	0 Ft
Vadászterem D-i tálaló		
elosztóberendezések	0 Ft	0 Ft
B felszálló		
elosztóberendezések	0 Ft	0 Ft
D felszálló		
elosztóberendezések	0 Ft	0 Ft
AE jelű asztalos műhely		
elosztóberendezés felújítása	0 Ft	0 Ft
VE1 jelű elosztóberendezés		
felújítása és tápellátásának	0 Ft	0 Ft
GE jelű lakatos műhely		
elosztóberendezés felújítása	0 Ft	0 Ft
S felszálló		
elosztóberendezések	0 Ft	0 Ft
Anyag és díj összesen:		0 Ft

Áraink az ÁFA összegét nem tartalmazzák !

Árajánlat érvényessége:

cégszerű aláírás

Megnevezés		Vadászterem É-i tárló elosztóberendezések felújítása és tápellátásának villanyszerelési munkái				
Nr.	Típus	Menny.	Anyag e.ár	Dij e.ár	Anyag össz.	Dij össz.
Elosztóberendezések						
III/E jelű elosztóberendezés Lemeztokozott maszkos elosztó, a Siemens APLHA típusú szekrényéből kialakítva, műhelyben előre gyártva, szerelvényezve, huzalozva, apró anyagokkal, az alábbi fő komponensekből	Siemens APLHA a csatolt elrendezés szerint	1			0	0
ALPHA 400 DIN, hossztartóFROM KITS (2PIECES), H=1400 (2ST), H=1400	8GK4852-8KK00	3				
ALPHA 400 DIN, WALL-MOUNTING DISTRIBUTOR, DELIVERY FORM FLAT PACK, AP-CUBICLE, RAL 9016, IP43, SK1, H=1400 W=800 D=210	8GK1102-7KK32	1				
ALPHA 400/630 DIN, KIT FOR ROW TERMINALS WITH TERMINAL SUPPORT, FIELD COVER WITHOUT CUTOUT WITH TERMINAL SUPPORT, HORIZ., H=300 W=750	8GK4401-2KK32	2				
ALPHA 400/630 DIN MOUNTING KIT FOR INSTALLATION MOUNT. DEVICE 150MM ROW DISTANCE, H=150, W=7	8GK4351-1KK32	1				
CIRCUIT BREAKER 230/400V 10KA, 1POLE, C, 10A	5SL4110-7	23				
SWITCH, D=70MM 20A 1NC	5TE8111	1				
SWITCH, D=70MM 32A 3NC, TERMINAL 6QMM	5TE8213	5				
PUSHBUTTON, D=70MM 1NC/1NO 20A, 2BUTTON RED+GREEN	5TE4830	1				
LIGHT SIGNALL., D=70MM 2LAMPS 230V RED GREEN	5TE5801	1				
ALPHA 400/630 DIN MOUNTING KIT FOR INSTALLATION MOUNT. DEVICE 150MM ROW DISTANCE, H=300 W=7	8GK4351-2KK32	1				
INSTA CONTACTOR W. 3 NO CONT. AND 1 NC CONTACT CONTACT FOR 230, 400 V AC 63 A ACTIVATION 230 V AC 220 V DC	5TT5751-0	1				
CONTROL SWITCH WITH 2 NO CONTACTS FOR 230 V AC FOR 5TT573,5TT574 AND 5TT575	5TT5900	1				

	CIRCUIT BREAKER 400V 10KA, 3POLE, C, 10A 5SL4310-7	db	5			
	A400/630 MOUNTINGKIT H=300 W=25 2 X 3NP1123./3NP1133. (NH00/000) AT MOUNTING PLATE	db	1			
	FUSE-SWITCH-DISCONNECTOR 3-POLE, NH000, 160A MOUNTING PLATE CONSTRUCTION COVER LEVEL 45 MM BOX TERMINAL	db	2			
	COVER FOR 3NP1 NH000	db	2			
	ALPHA DIN MOUNTING KIT 1 X 3KD SWITCH DISCONNECTOR SIZE 1 AND 2 H=300MM, W=250MM SIZE 1 (3-POLE) 2 DEVICE POSSIBLE SIZE 2 OR 4-POLE VERSION ONLY 1 DEVICE ONLY FOR 3KD WITH DIRECT OPERATING MECHANISM	db	2			
	SWITCH-DISCONNECTOR 63A, FRAME SIZE 1, 3-POLE FRONT OPERATING CENTER BASIC UNIT WITHOUT HANDLE BOX TERMINAL	db	3			
	ACCESSORY FOR 3KD FRAME SIZE 1 DIRECT HANDLE GREY STANDARD VERSION LOCKABLE IN OFF WITH UP TO 3 PADLOCKS	db	3			
	vezetékek	kit	1			
	sorkapcsok, 3P+ 2Pdugalijak,jelölések	kit	1			
	szerelési díj	kit	1			
2	Elosztóberendezés gyártmányterv készítése	kit	1	0	0	0
3	Tápkábel bekötése az elosztóba anyag hozzáadásával.	kit	1	0	0	0
4	Meglévő szekrény leszerelése, bontása, elszállítása.		1	0	0	0
5	Vezetékek, kábelek kikötése, védőcsövek bontása, leszerelése, elszállítással.		1	0	0	0
6	Vezetékek, kábelek visszakötése, védőcsövek, vezetékek toldásával		1	0	0	0
	Az elkészült berendezés üzembe helyezéséhez szükséges érintésvédelmi ellenőrző mérés és szigetelés ellenőrző mérés, minősítő irat készítése.		1	0	0	0
8	Vakolat helyre állítása, köműves szakmunka.		1	0	0	0
9	Falazat festése.		1	0	0	0

10	IV/E jelű elosztóberendezés Lemeztokozott maszkos elosztó, a Siemens APLHA típusú szekrényéből kialakítva, műhelyben előre gyártva, szerelvényezve, huzalozva, apró anyagokkal, az alábbi fő komponensekből	Siemens APLHA a csatolt elrendezés szerint	kit	1		0	0	0
	ALPHA 400 DIN, LONGITUDINAL HOLM FOR MOUNTING FROM KITS (2PIECES), H=1250 (2ST), H=1250	8GK4851-8KK00	db	2				
	ALPHA 400 DIN, WALL-MOUNTING DISTRIBUTOR, DELIVERY FORM FLAT PACK, AP-CUBICLE, RAL 9016, IP43, SK1, H=1250 W=550 D=210	8GK1102-6KK22	db	1				
	ALPHA 400/630 DIN, KIT FOR ROW TERMINALS WITH TERMINAL SUPPORT, FIELD COVER WITHOUT CUTOUT WITH TERMINAL SUPPORT, HORIZ., H=300 W=500	8GK4401-2KK22	db	2				
	ALPHA 400/630 DIN, KIT F. INSTALL. MOUNTING DEVICE WITH ROW DISTANCE 150 MM H=300 W=500	8GK4351-2KK22	db	1				
	ISOLATOR 63A TRIPLE POLE	5TL1363-0	db	1				
	ISOLATOR 32A TRIPLE POLE	5TL1332-0	db	1				
	CIRCUIT BREAKER 400V 10KA, 3POLE, C, 50A 5SL4350-7		db	1				
	CIRCUIT BREAKER 400V 10KA, 3POLE, C, 32A 5SL4332-7		db	1				
	CIRCUIT BREAKER 400V 10KA, 3POLE, C, 16A 5SL4316-7		db	3				
	ALPHA DIN MOUNTING KIT 1 X 3KD SWITCH DISCONNECTOR SIZE 3 H=300MM, W=250MM ONLY FOR 3KD WITH DIRECT OPERATING MECHANISM	8GK4721-2KK10	db	1				
	SWITCH-DISCONNECTOR 200A, FRAME SIZE 3, 3-POLE FRONT OPERATING LEFT BASIC UNIT WITHOUT HANDLE FLAT TERMINAL	3KD3630-0PE10-0	db	1				
	ACCESSORY FOR 3KD FRAME SIZE 3 DIRECT HANDLE GREY STANDARD VERSION LOCKABLE IN OFF WITH UP TO 3 PADLOCKS	3KD9301-1	db	1				
	ALPHA 400/630 DIN, KIT SPACE COVER WITH SUPPORT	8GK4501-2KK12	db	1				

5/36

	SWITCH, D=70MM 20A 3NC	5TE8113	db	5	
	CIRCUIT BREAKER 230/400V 10KA, 1POLE, C, 10A	5SL4110-7	db	5	
	CIRCUIT BREAKER 230/400V 10KA, 1POLE, C, 16A	5SL4116-7	db	12	
	ALPHA 400/630 DIN, KIT F. INSTALL. MOUNTING DEVICE WITH ROW DISTANCE 125 MM H=300 W=250	8GK4301-2KK12	db	1	
	ISOLATOR 63A TRIPLE POLE, RED HANDLE	5TL1363-1	db	1	
	ISOLATOR 40A TRIPLE POLE	5TL1340-0	db	1	
	ALPHA 400/630 DIN, KIT F. INSTALL. MOUNTING DEVICE WITH ROW DISTANCE 125 MM H=450 W=250	8GK4301-3KK12	db	1	
	INSTA CONTACTOR WITH 4 NO CONT. CONTACT FOR 230, 400 V AC 63 A ACTIVATION 230 V AC 220 V DC	5TT5750-0	db	1	
	CIRCUIT BREAKER 400V 10KA, 3POLE, C, 6A	5SL4306-7	db	2	
	INSTA CONTACTOR W. 3 NO CONT. AND 1 NC CONTACT CONTACT FOR 230, 400 V AC 24 A ACTIVATION 230 V AC 220 V DC	5TT5731-0	db	2	
	SYNCHRONOUS TIME SWITCH DAY 1 NO 230V/50HZ 1 TE	7LF5300-1	db	1	
	CIRCUIT BREAKER 230/400V 10KA, 1POLE, C, 2A	5SL4102-7	db	1	
	ALPHA 400/630 DIN, KIT FOR ROW TERMINALS FIELD COVER WITHOUT CUTOUT WITH TERMINAL SUPPORT, HORIZ., H=150 W=250	8GK4401-1KK12	db	1	
	vezetékek		kit	1	
	sorkapcsok, 3P+ 2Pdugalljak, jelölések		kit	1	
	szerelési díj		kit	1	
20	Elosztóberendezés gyártmányterv készítése		kit	1	0 0 0
21	Tápkábel bekötése az elosztóba anyag hozzáadásával.			1	0 0 0
22	Meglévő szekrény leszerelése, bontása, elszállítása.			1	0 0 0
23	Vezetékek, kábelek kikötése, védőcsövek bontása, leszerelése, elszállítása.			1	0 0 0
24	Vezetékek, kábelek visszakötése, védőcsövek, vezetékek toldásával			1	0 0 0

25	Az elkészült berendezés üzembe helyezéséhez szükséges érintésvédelmi ellenőrző mérés és szigetelés ellenőrző mérés, minősítő irat készítése.			1		0	0	0
26	Vakolat helyre állítása, köműves szakmunka.			1		0	0	0
27	Falazat festése.			1		0	0	0
28								
29	Falifülke burkolat helyreállítás É- tárló elosztók előtt	m2	asztalos munka előírányzat	9		0	0	0
Kábelezés								
30	A nyomvonalon meglévő kábelek feltárása, azonosítása, szemrevételezéssel és műszeres méréssel.	klt		1		0	0	0
31	NYCWY kábel tartószerkezetre szerelve, rögzítéssel, jelölésse 4x95/70mm2	m	III/E; IV/E elosztók táplálása	40		0	0	0
32	Meglévő kábelek toldása, visszarendezése új tartószerkezetbe	m		30		0	0	0
				0		0	0	0
Tartószerkezet								
33	Meglévő tápkábelek és kábeltartó szerkezetek lebontása			40		0	0	0
34	Kábel és vezetékcsontra vagy C profil elhelyezése, tartószerkezettel, idomdarabokkal, horganyzott kivétel, szélesség: 150-200 mm, (új betápláló kábel részére)		III/E; IV/E elosztók táplálása	40		0	0	0
				0		0	0	0
Egyéb szolgáltatások								
35	Megvalósítási terv készítése 1 sorozat papír 1 sorozat digitális adathordozó	klt		1		0	0	0
36	Átadási dokumentáció készítése, a tervekkel azonos léptékben 2 sorozat papír 1 sorozat digitális adathordozó	klt		1		0	0	0
37	Karbantartási és kezelési utasítás készítése	db		1		0	0	0
38	Kábel jelölő feliratok elhelyezés kábeleken 20m-ként(induló és beérkezési pontnál is)	klt		1		0	0	0
	Egyéb munkálatok	klt		1		0	0	0
				0		0	0	0
Anyagköltség összesen						0 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkadíj összesen								
Főösszesen								
Araink az AFA összegét nem tartalmazzák !								

Vadászterem D-i tálaló elosztóberendezések felújítása és tápellátásának villanyserelői munkái									
Nr.	Megnevezés	Típus	Méret/Jel	Menny.	Anyag e.ár	Díj e.ár	Anyag össz.	Díj össz.	Összesen
Elosztóberendezések									
1	I/E jelű elosztóberendezés Lemeztokozott maszkos elosztó, a Siemens APLHA típusú szekrényéből kialakítva, műhelyben előre gyártva, szerelvényezve, huzalozva, apró anyagokkal, az alábbi fő komponensekből	Siemens APLHA a csatolt elrendezés szerint	klt	1			0	0	0
	ALPHA 400 DIN, LONGITUDINAL HOLM FOR MOUNTING FROM KITS (2PIECES), H=1400 (2ST), H=1400	8GK4852-8KK00	db	3					
	ALPHA 400 DIN, WALL-MOUNTING DISTRIBUTOR, DELIVERY FORM FLAT PACK, AP-CUBICLE, RAL 9016, IP43, SK1, H=1400 W=800 D=210	8GK1102-7KK32	db	1					
	ALPHA 400/630 DIN, KIT FOR ROW TERMINALS WITH TERMINAL SUPPORT, FIELD COVER WITHOUT CUTOUT WITH TERMINAL SUPPORT, HORIZ., H=300 W=750	8GK4401-2KK32	db	2					
	ALPHA 400/630 DIN MOUNTING KIT FOR INSTALLATION MOUNT. DEVICE 150MM ROW DISTANCE,H=150,W=7	8GK4351-1KK32	db	1					
	CIRCUIT BREAKER 230/400V 10KA, 1POLE, C, 10A	5SL4110-7	db	23					
	SWITCH, D=70MM 20A 1NC	5TE8111	db	1					
	SWITCH, D=70MM 32A 3NC, TERMINAL 6QMM	5TE8213	db	5					
	LIGHT SIGNAL., D=70MM 2LAMPS 230V RED GREEN	5TE5801	db	6					
	PUSHBUTTON, D=70MM 1NC/1NO 20A, 2BUTTON RED+GREEN	5TE4830	db	1					
	ALPHA 400/630 DIN MOUNTING KIT FOR INSTALLATION MOUNT. DEVICE 150MM ROW DISTANCE,H=300 W=7	8GK4351-2KK32	db	1					
	INSTA CONTACTOR W. 3 NO CONT. AND 1 NC CONTACT CONTACT FOR 230, 400 V AC 63 A ACTIVATION 230 V AC 220 V DC	5TT5751-0	db	1					
	CONTROL SWITCH WITH 2 NO CONTACTS FOR 230 V AC FOR 5TT573,5TT574 AND 5TT575	5TT5900	db	1					

	CIRCUIT BREAKER 400V 10KA, 3POLE, C, 10A 5SL4310-7	db	12			
	A400/630 MOUNTINGKIT H=300 W=25 2 X 3NP1123./3NP1133.(NH00/000) AT MOUNTING PLATE	db	1			
	FUSE-SWITCH-DISCONNECTOR 3-POLE, NH000, 160A MOUNTING PLATE CONSTRUCTION COVER LEVEL 45 MM BOX TERMINAL	db	2			
	COVER FOR 3NP1 NH000	db	2			
	ALPHA DIN MOUNTING KIT 1 X 3KD SWITCH DISCONNECTOR SIZE 1 AND 2 H=300MM, W=250MM SIZE 1 (3-POLE) 2 DEVICE	db	2			
	SWITCH-DISCONNECTOR 63A, FRAME SIZE 1, 3-POLE FRONT OPERATING CENTER BASIC UNIT WITHOUT HANDLE BOX TERMINAL	db	3			
	ACCESSORY FOR 3KD FRAME SIZE 1 DIRECT HANDLE GREY STANDARD VERSION LOCKABLE IN OFF WITH UP TO 3 PADLOCKS	db	3			
	vezetékek	kit	1			
	sorkapcsok, 3P+ 2Pdugalljak,jelölések szerelési díj	kit	1			
		kit	1			
2	Elosztóberendezés gyártmányterv készítése	kit	1	0	0	0
3	Tápkábel bekötése az elosztóba anyag hozzáadásával.		1	0	0	0
4	Meglévő szekrény leszerelése, bontása, elszállítása.		1	0	0	0
5	Vezetékek, kábelek kikötése, védőcsövek bontása, leszerelése, elszállítása.		1	0	0	0
6	Vezetékek, kábelek visszakötése, védőcsövek, vezetékek toldásával		1	0	0	0
7	Az elkészült berendezés üzembe helyezéséhez szükséges érintésvédelmi ellenőrző mérés és szigetelés ellenőrző mérés, minősítő irat készítése.		1	0	0	0
8	Vakolat helyre állítása, kőműves szakmunka.		1	0	0	0
9	Falazat festése.		1	0	0	0

10	III/E jelű elosztóberendezés Lemeztokozott maszkos elosztó, a Siemens APLHA típusú szekrényéből kialakítva, műhelyben előre gyártva, szerelvényezve, huzalozva, apró anyagokkal, az alábbi fő komponensekből	Siemens APLHA a csatlóit elrendezés szerint	kit	1			0	0	0
	ALPHA 160/400 DIN, LONGIT. STAYS F. MOUNTING ASSEMBLY KITS H=900, 1 SET = 2 STAYS	8GK4851-6KK00	db	3					
	ALPHA 400 DIN, WALL-MOUNTING DISTRIBUTOR, DELIVERY FORM FLAT PACK, AP-CUBICLE, RAL 9016, IP43, SK2, H=950 W=550 D=210	8GK1112-4KK22	db	2					
	ALPHA 400/630 DIN, KIT FOR ROW TERMINALS WITH TERMINAL SUPPORT, FIELD COVER WITHOUT CUTOUT WITH TERMINAL SUPPORT, HORIZ., H=300 W=500	8GK4401-2KK22	db	2					
	ALPHA DIN MOUNTING KIT 1 X 3KD SWITCH DISCONNECTOR SIZE 1 AND 2 H=300MM, W=250MM SIZE 1 (3-POLE) 2 DEVICE POSSIBLE SIZE 2 OR 4-POLE VERSION ONLY 1 DEVICE ONLY FOR 3KD WITH DIRECT OPERATING MECHANISM	8GK4720-2KK10	db	2					
	SWITCH-DISCONNECTOR 63A, FRAME SIZE 1, 3-POLE FRONT OPERATING CENTER BASIC UNIT WITHOUT HANDLE BOX TERMINAL	3KD2630-2ME20-0	db	4					
	ACCESSORY FOR 3KD FRAME SIZE 1 DIRECT HANDLE GREY STANDARD VERSION LOCKABLE IN OFF WITH UP TO 3 PADLOCKS	3KD9101-1	db	4					
	ALPHA 400/630 DIN, KIT SPACE COVER WITH SUPPORT	8GK4501-2KK12	db	1					
	ALPHA DIN MOUNTING KIT 1 X 3KD SWITCH DISCONNECTOR SIZE 3 H=300MM, W=250MM ONLY FOR 3KD WITH DIRECT OPERATING MECHANISM	8GK4721-2KK10	db	1					
	SWITCH-DISCONNECTOR 200A, FRAME SIZE 3, 3-POLE FRONT OPERATING LEFT COMPLETE ASSEMBLY WITH DIRECT HANDLE GREY FLAT TERMINAL	3KD3632-0PE10-0	db	1					

11/36

	ALPHA 400/630 DIN, KIT F. INSTALL. MOUNTING DEVICE WITH ROW DISTANCE 150 MM H=150 W=500	8GK4351-1KK22	db	1				
	CIRCUIT BREAKER 230/400V 10KA, 1POLE, C, 6A	5SL4106-7	db	15				
	SWITCH, D=70MM 20A 3NC	5TE8113	db	7				
	CIRCUIT BREAKER 230/400V 10KA, 1POLE, C, 10A	5SL4110-7	db	9				
	CIRCUIT BREAKER 230/400V 10KA, 1POLE, C, 16A	5SL4116-7	db	12				
	ALPHA 400/630 DIN, KIT F. INSTALL. MOUNTING DEVICE WITH ROW DISTANCE 125 MM H=300 W=250	8GK4301-2KK12	db	1				
	ISOLATOR 63A TRIPLE POLE, RED HANDLE	5TL1363-1	db	1				
	ISOLATOR 40A TRIPLE POLE	5TL1340-0	db	1				
	ALPHA 400/630 DIN, KIT F. INSTALL. MOUNTING DEVICE WITH ROW DISTANCE 125 MM H=450 W=250	8GK4301-3KK12	db	1				
	SWITCH, D=70MM 32A 3NC, TERMINAL 6QMM	5TE8213	db	1				
	CIRCUIT BREAKER 230/400V 10KA, 1POLE, C, 25A	5SL4125-7	db	6				
	CIRCUIT BREAKER 400V 10KA, 3POLE, C, 6A	5SL4306-7	db	2				
	INSTA CONTACTOR W. 3 NO CONT. AND 1 NC CONTACT CONTACT FOR 230, 400 V AC 24 A ACTIVATION 230 V AC 220 V DC	5TT5731-0	db	2				
	SYNCHRONOUS TIME SWITCH DAY 1 NO 230V/50HZ 1 TE	7LF5300-1	db	1				
	CIRCUIT BREAKER 230/400V 10KA, 1POLE, C, 2A	5SL4102-7	db	1				
	ALPHA 400/630 DIN, KIT FOR ROW TERMINALS FIELD COVER WITHOUT CUTOOUT WITH TERMINAL SUPPORT, HORIZ., H=150 W=250	8GK4401-1KK12	db	1				
	vezetékek		klt	1				
	sorkapcsok, 3P+ 2Pdugaljakk,jelölések		klt	1				
	szereelési díj		klt	1				
20	Elosztóberendezés gyártmányterv készítése		klt	1	0	0	0	0
21	Tápkábel bekötése az elosztóba anyag hozzáadásával.			2	0	0	0	0
22	Meglévő szekrény leszerelése, bontása, elszállítása.			1	0	0	0	0

23	Vezetékek, kábelek kikötése, védőcsövek bontása, leszerelése, elszállítással.		1		0	0	0
24	Vezetékek, kábelek visszakötése, védőcsövek, vezetékek toldásával		1		0	0	0
25	Az elkészült berendezés üzembe helyezéséhez szükséges érintésvédelmi ellenőrző mérés és szigetelés ellenőrző mérés, minősítő irat készítése.		1		0	0	0
26	Vakolat helyre állítása, köműves szakmunka.		1		0	0	0
27	Falazat festése.		1		0	0	0
28	Falifűke burkolat helyreállítás É- tálaló elosztók előtt	m2	9		0	0	0
Kábelezés							
29	A nyomvonalon meglévő kábelek feltárása, azonosítása, szemrevételezéssel és műszeres méréssel.	klt	1		0	0	0
30	NYCWY kábel tartószerkezetre szerelve, rögzítéssel, jelölése 4x95/70mm2	m	40		0	0	0
31	Meglévő kábelek toldása, visszarendezése új tartószerkezetbe	m	40		0	0	0
Tartószerkezet							
32	Meglévő tápkábelek és kábeltartó szerkezetek lebontása		40		0	0	0
33	Kábel és vezetékszatorna vagy C profil elhelyezése, tartószerkezettel, idomdarabokkal, horganyzott kivitel, szélesség: 150-200 mm, (új betápláló kábel részére)		40		0	0	0
Egyéb szolgáltatások							
34	Megvalósulási terv készítése 1 sorozat papír 1 sorozat digitális adathordozó	klt	1		0	0	0
35	Átadási dokumentáció készítése, a tervekkel azonos lépésekben 2 sorozat papír 1 sorozat digitális adathordozó	klt	1		0	0	0
36	Karbantartási és kezelési utasítás készítése	db	1		0	0	0
37	Kábel jelölő feliratok elhelyezés kábeleken 20m-ként(induló és beérkezési pontnál is)	klt	1		0	0	0
	Egyéb munkálatok	klt	1		0	0	0
			0		0	0	0
Anyagköltség összesen					0 Ft		
Munkadíj összesen					0 Ft		
Főösszesen					0 Ft		

Araink az AFA összegét nem tartalmazták !

B felszálló elosztóberendezések felújítása és tápellátásainak villany szerelési munkái									
Nr.	Megnevezés	Típus	Méret/Jel	Menny.	Anyag e.ár	Dij e.ár	Anyag össz.	Dij össz.	Összesen
Elosztóberendezések									
1	EB1 jelű elosztóberendezés Lemeztokozott maszkos elosztó, a Siemens APLHA 400 típusú szekrényéből kialakítva, műhelyben előre gyártva, szerelvényezve, huzalozva, apró anyagokkal, az alábbi fő komponensekből	Siemens APLHA a csatolt elrendezés szerint	klt	1			0	0	0
	ALPHA 160/400 DIN, LONGIT. STAYS F. MOUNTING ASSEMBLY KITS H=600, 1 SET = 2 STAYS	8GK4851-4KK00	db	2					
	ALPHA 400 DIN, WALL-MOUNTING DISTRIBUTOR, DELIVERY FORM FLAT PACK, AP-CUBICLE, RAL 9016, IP43 SK1, H=650 W=550 D=210	8GK1102-2KK22	db	1					
	ALPHA 400/630 DIN, KIT FOR ROW TERMINALS FIELD COVER WITHOUT CUTOUT WITH TERMINAL SUPPORT, HORIZ., H=150 W=250	8GK4401-1KK12	db	2					
	ALPHA 400/630 DIN, KIT F. INSTALL. MOUNTING DEVICE WITH ROW DISTANCE 150 MM H=450 W=500	8GK4351-3KK22	db	1					
	ISOLATOR 63A TRIPLE POLE	5TL1363-0	db	1					
	RES.CUR.OP.CIRCUIT BREAKER TYPE A 40A 3+N-POLE 30MA 400V 4MW	5SV3344-6	db	1					
	CIRCUIT BREAKER 230/400V 10KA, 1POLE, C, 20A	5SL4120-7	db	3					
	CIRCUIT BREAKER 400V 6KA, 3POLE, C, 32A	5SL6332-7	db	1					
	CIRCUIT BREAKER 230/400V 10KA, 1POLE, C, 16A	5SL4116-7	db	7					
	CIRCUIT BREAKER 230/400V 10KA, 1POLE, C, 10A	5SL4110-7	db	6					
	vezetékek		klt	1					
	sorkapcsok, 3P+ 2Pdugalljak, jelölések		klt	1					
	szerelési díj		klt	1					
2	Elosztóberendezés gyártmányterv készítése		klt	1			0	0	0
3	Tápkábel bekötése az elosztóba anyag hozzáadásával		klt	5			0	0	0

16/36

D felszálló elosztóberendezések felújítása és villanyszerelési munkái							Összesen		
Nr.	Megnevezés Elosztóberendezések	Típus	Méret/Jel	Menny.	Anyag e.ár	Díj e.ár	Anyag össz.	Díj össz.	
1	ED2 jelű elosztóberendezés Lemestokozott maszkos elosztó, a Siemens APLHA 400 típusú szekrényéből kialakítva, műhelyben előre gyártva, szerelvényezve, huzalozva, apró anyagokkal, az alábbi fő komponensekből	Siemens APLHA a csatolt elrendezés szerint	kit	1			0	0	0
	ALPHA 160/400 DIN, LONGIT. STAYS F. MOUNTING ASSEMBLY KITS H=900, 1 SET = 2 STAYS	8GK4851-6KK00	db	1					
	ALPHA 400 DIN, WALL-MOUNTING DISTRIBUTOR, DELIVERY FORM FLAT PACK, AP-CUBICLE, RAL 9016, IP43, SK1, H=950 W=300 D=210	8GK1102-4KK12	db	1					
	ALPHA 400/630 DIN, KIT FOR ROW TERMINALS FIELD COVER WITHOUT CUTOUT WITH TERMINAL SUPPORT, HORIZ., H=150 W=250	8GK4401-1KK12	db	2					
	ALPHA 400/630 DIN, KIT F. INSTALL. MOUNTING DEVICE WITH ROW DISTANCE 150 MM H=600 W=250	8GK4351-4KK12	db	1					
	ISOLATOR 40A TRIPLE POLE	5TL1340-0	db	1					
	SWITCH, D=70MM 32A 3NC, TERMINAL 6QMM	5TE8213	db	1					
	BUILT-IN FUSE BASE FOR CYLINDRICAL FUSES SIZE 10X38MM 32A, 1POLE	3NW7013	db	1					
	CYLINDRICAL FUSE GG ACC. TO FRENCH STANDARD (NFC) WITHOUT INDICATOR SIZE 10X38MM, 500V 6A	3NW6001-1	db	1					
	BUILT-IN FUSE BASE FOR CYLINDRICAL FUSES SIZE 10X38MM 32A, 3POLE	3NW7033	db	1					
	CYLINDRICAL FUSE GG ACC. TO FRENCH STANDARD (NFC) WITHOUT INDICATOR SIZE 10X38MM, 500V 10A	3NW6003-1	db	3					
	CIRCUIT BREAKER 230/400V 6KA, 1POLE, C, 10A	5SL6110-7	db	26					
	CIRCUIT BREAKER 230/400V 6KA, 1POLE, C, 32A	5SL6132-7	db	3					
	RES.CUR.OP CIRCUIT BREAKER TYPE A 40A 3+N-POLE 30MA 400V 4MW	5SV3344-6	db	1					

19/36

ALPHA 400/630 DIN, KIT F. INSTALL. MOUNTING DEVICE WITH ROW DISTANCE 150 MM H=600 W=250	8GK4351-4KK12	db	1	
ISOLATOR 40A TRIPLE POLE	5TL1340-0	db	1	
SWITCH, D=70MM 32A 3NC, TERMINAL 6QMM	5TE8213	db	1	
BUILT-IN FUSE BASE FOR CYLINDRICAL FUSES SIZE 10X38MM 32A, 1POLE	3NW7013	db	1	
CYLINDRICAL FUSE GG ACC. TO FRENCH STANDARD (NFC) WITHOUT INDICATOR SIZE 10X38MM, 500V 6A	3NW6001-1	db	1	
BUILT-IN FUSE BASE FOR CYLINDRICAL FUSES SIZE 10X38MM 32A, 3POLE	3NW7033	db	1	
CYLINDRICAL FUSE GG ACC. TO FRENCH STANDARD (NFC) WITHOUT INDICATOR SIZE 10X38MM, 500V 10A	3NW6003-1	db	3	
CIRCUIT BREAKER 230/400V 6KA, 1POLE, C, 10A	5SL6110-7	db	26	
CIRCUIT BREAKER 230/400V 6KA, 1POLE, C, 32A	5SL6132-7	db	3	
RES.CUR.OP.CIRCUIT BREAKER TYPE A 40A 3+N-POLE 30MA 400V 4MW	5SV3344-6	db	1	
CIRCUIT BREAKER 400V 6KA, 3POLE, C, 32A	5SL6332-7	db	1	
CIRCUIT BREAKER 230/400V 6KA, 1POLE, C, 16A	5SL6116-7	db	2	
LIGHTING TIME-DELAY SWITCH ADJUSTABLE 5 TO 20 MIN BY KEY PRESSURE DURATION FOR 230 V CONTACT vezetékek	7LF6114	db	1	
sorkapcsok, 3P+ 2Pdugaljakk, jelölések		klt	1	
szerelési díj		klt	1	
10 Elosztóberendezés gyártmányterv készítése		klt	1	0
11 Tápkábel bekötése az elosztóba anyag hozzáadásával		klt	1	0
12 Meglévő szekrény leszerelése, bontása, elszállítása.		klt	2	0
13 Vezetékek, kábelek kikötése, védőcsövek bontása, leszerelése, elszállítása.		klt	1	0
14 Vezetékek, kábelek visszakötése, védőcsövek, vezetékek toldásával		klt	1	0

21/36

Megnevezés		S felszálló elosztóberendezések felújítása és tápellátásainak villanyszerelési munkái				Díj e.ár		Anyag össz.		Díj össz.		Összesen	
Nr.	Tipus	Menny.	Méret/Jel	Anyag e.ár	Anyag e.ár	Díj e.ár	Díj e.ár	Anyag össz.	Anyag össz.	Díj össz.	Díj össz.	Összesen	Összesen
Elosztóberendezések													
1	ES2.1 jelű elosztóberendezés Lemeztokozott maszkos elosztó, a Siemens APLHA 400 típusú szekrényéből kialakítva, műhelyben előre gyártva, szerelvényezve, huzalozva, apró anyagokkal, az alábbi fő komponensekből	1	Siemens APLHA a csatolt elrendezés szerint	klt	1			0	0	0	0	0	0
	ALPHA 160/400 DIN, LONGIT. STAYS F. MOUNTING ASSEMBLY KITS H=1050, 1 SET = 2 STAYS	1	8GK4851-7KK00	db									
	ALPHA 400 DIN, WALL-MOUNTING DISTRIBUTOR, DELIVERY FORM FLAT PACK, AP-CUBICLE, RAL 9016, IP43, SK1, H=1100 W=300 D=210	1	8GK1102-5KK12	db									
	ALPHA 400/630 DIN, KIT FOR ROW TERMINALS FIELD COVER WITHOUT CUTOUT WITH TERMINAL SUPPORT, HORIZ., H=150 W=250	2	8GK4401-1KK12	db									
	ALPHA 400/630 DIN, KIT F. INSTALL. MOUNTING DEVICE WITH ROW DISTANCE 150 MM H=600 W=250	1	8GK4351-4KK12	db									
	ISOLATOR 40A TRIPLE POLE	1	5TL1340-0	db									
	SWITCH, D=70MM 32A 3NC, TERMINAL 6QMM	1	5TE8213	db									
	BUILT-IN FUSE BASE FOR CYLINDRICAL FUSES SIZE 10X38MM 32A, 1POLE	1	3NW7013	db									
	CYLINDRICAL FUSE GG ACC. TO FRENCH STANDARD (NFC) WITHOUT INDICATOR SIZE 10X38MM, 500V 6A	1	3NW6001-1	db									
	BUILT-IN FUSE BASE FOR CYLINDRICAL FUSES SIZE 10X38MM 32A, 3POLE	1	3NW7033	db									
	CYLINDRICAL FUSE GG ACC. TO FRENCH STANDARD (NFC) WITHOUT INDICATOR SIZE 10X38MM, 500V 10A	3	3NW6003-1	db									
	INSTA CONTACTOR W. 3 NO CONT. AND 1 NC CONTACT CONTACT FOR 230, 400 V AC 24 A ACTIVATION 230 V AC 220 V DC	3	5TT5731-0	db									
	CIRCUIT BREAKER 230/400V 6KA, 1POLE, C, 32A	3	5SL6132-7	db									
	CIRCUIT BREAKER 230/400V 6KA, 1POLE, C, 10A	29	5SL6110-7	db									

	RES.CUR.OP.CIRCUIT BREAKER TYPE A 40A 3+N-POLE 30MA 400V 4MW	5SV3344-6	db	1				
	CIRCUIT BREAKER 400V 6KA, 3POLE, C, 32A	5SL6332-7	db	1				
	CIRCUIT BREAKER 230/400V 6KA, 1POLE, C, 16A	5SL6116-7	db	1				
	LIGHTING TIME-DELAY SWITCH ADJUSTABLE 5 TO 20 MIN BY KEY PRESSURE DURATION FOR 230 V CONTACT 2000 W	7LF6114	db	1				
	ALPHA 400/630 DIN, KIT F. INSTALL. MOUNTING DEVICE WITH ROW DISTANCE 150 MM H150 W=250	8GK4351-1KK12	db	1				
	vezetékek		klt	1				
	sorkapcsok, 3P+ 2Pdugalljak, jelölések		klt	1				
	szerelési díj		klt	1				
	2 Elosztóberendezés gyártmányterv készítése		klt	1	0	0	0	0
	3 Tápkábel bekötése az elosztóba anyag hozzáadásával.			1	0	0	0	0
	4 Meglévő szekrény leszerelése, bontása, elszállítása.			1	0	0	0	0
	5 Vezetékek, kábelek kikötése, védőcsövek bontása, leszerelése, elszállítása.			1	0	0	0	0
	6 Vezetékek, kábelek visszakötése, védőcsövek, vezetékek toldásával			1	0	0	0	0
	7 szükséges érintésvédelmi ellenőrző mérés és szigetelés ellenőrző mérés, minősítő írat készítése.			1	0	0	0	0
	8 Vakolat helyre állítása, köműves szakmunka.			1	0	0	0	0
	9 Falazat festése.			1	0	0	0	0
	ES3.1 jelű elosztóberendezés Lemeztokozott maszkos elosztó, a Siemens APLHA 400 típusú szekrényéből kialakítva, műhelyben előre gyártva, szerelvényezve, huzalozva, apró anyagokkal, az alábbi fő komponensekből	Siemens APLHA a csatolt elrendezés szerint	klt	1	0	0	0	0
	ALPHA 160/400 DIN, LONGIT-STAYS F. MOUNTING ASSEMBLY KITS H=900, 1 SET = 2 STAYS	8GK4851-6KK00	db	1				

24/36

12	Tápkábel bekötése az elosztóba anyag hozzáadásával.		2		0	0	0
13	Meglévő szekrény leszerelése, bontása, elszállítása.		1		0	0	0
14	Vezetékek, kábelek kikötése, védőcsövek bontása, leszerelése, elszállítással.		1		0	0	0
15	Vezetékek, kábelek visszakötése, védőcsövek, vezetékek toldásával		1		0	0	0
16	Az elkészült berendezés üzembe helyezéséhez szükséges érintésvédelmi ellenőrző mérés és szigetelés ellenőrző mérés, minősítő irat készítése.		1		0	0	0
17	Vakolat helyre állítása, kőműves szakmunka.		1		0	0	0
18	Falazat festése.		1		0	0	0
19	ES4.1 jelű elosztóberendezés Lemeztokozott maszkos elosztó, a Siemens APLHA 400 típusú szekrényéből kialakítva, műhelyben előre gyártva, szerelvényezve, huzalozva, apró anyagokkal, az alábbi fő komponensekből	Siemens APLHA a csatolt elrendezés szerint	1	klt	0	0	0
	ALPHA 160/400 DIN, LONGIT.STAYS F. MOUNTING ASSEMBLY KITS H=900, 1 SET = 2 STAYS	8GK4851-6KK00	1	db			
	ALPHA 400 DIN, WALL-MOUNTING DISTRIBUTOR, DELIVERY FORM FLAT PACK, AP-CUBICLE, RAL 9016, IP43, SK1, H=950 W=300 D=210	8GK1102-4KK12	1	db			
	ALPHA 400/630 DIN, KIT FOR ROW TERMINALS FIELD COVER WITHOUT CUTOUT WITH TERMINAL SUPPORT, HORIZ., H=150 W=250	8GK4401-1KK12	2	db			
	ALPHA 400/630 DIN, KIT F. INSTALL. MOUNTING DEVICE WITH ROW DISTANCE 150 MM H=600 W=250	8GK4351-4KK12	1	db			
	ISOLATOR 40A TRIPLE POLE SWITCH, D=70MM 32A 3NC, TERMINAL 6QMM	5TL1340-0	1	db			
	BUILT-IN FUSE BASE FOR CYLINDRICAL FUSES SIZE 10X38MM 32A, 1POLE	5TE8213	1	db			
	CYLINDRICAL FUSE GG ACC. TO FRENCH STANDARD (NFC) WITHOUT INDICATOR SIZE 10X38MM, 500V 6A	3NW7013	1	db			
		3NW6001-1	1	db			

BUILT-IN FUSE BASE FOR CYLINDRICAL FUSES SIZE 10X38MM 32A, 3POLE	3NW7033	db	1			
CYLINDRICAL FUSE GG ACC. TO FRENCH STANDARD (NFC) WITHOUT INDICATOR SIZE 10X38MM, 500V 10A	3NW6003-1	db	3			
INSTA CONTACTOR W. 3 NO CONT. AND 1 NC CONTACT CONTACT FOR 230, 400 V AC 24 A ACTIVATION 230 V AC 220 V DC	5TT5731-0	db	2			
CIRCUIT BREAKER 230/400V 6KA, 1POLE, C, 32A	5SL6132-7	db	3			
CIRCUIT BREAKER 230/400V 6KA, 1POLE, C, 10A	5SL6110-7	db	23			
RES.CUR.OP.CIRCUIT BREAKER TYPE A 40A 3+N-POLE 30MA 400V 4MW	5SV3344-6	db	1			
CIRCUIT BREAKER 400V 6KA, 3POLE, C, 32A	5SL6332-7	db	1			
CIRCUIT BREAKER 230/400V 6KA, 1POLE, C, 16A	5SL6116-7	db	1			
LIGHTING TIME-DELAY SWITCH ADJUSTABLE 5 TO 20 MIN BY KEY PRESSURE DURATION FOR 230 V CONTACT 2000 W	7LF6114	db	1			
vezetékek		klt	1			
sorkapcsok, 3P+ 2Pdugalljak, jelölések		klt	1			
szereelési díj		klt	1			
20 Elosztóberendezés gyártmányterv készítése		klt	1	0	0	0
21 Tápkábel bekötése az elosztóba anyag hozzáadásával.		klt	2	0	0	0
22 Meglévő szekrény leszerelése, bontása, elszállítása.		klt	1	0	0	0
23 Vezetékek, kábelek kikötése, védőcsövek bontása, leszerelése, elszállítással.		klt	1	0	0	0
24 Vezetékek, kábelek visszakötése, védőcsövek, vezetékek toldásával		klt	1	0	0	0
25 Az elkészült berendezés üzembe helyezéséhez szükséges érintésvédelmi ellenőrző mérés és szigetelés ellenőrző mérés, minősítő irat készítése.		klt	1	0	0	0
26 Vakolat helyre állítása, köműves szakmunka.		klt	1	0	0	0
27 Falazat festése.		klt	1	0	0	0
Kábelezés		klt				

28	A nyomvonalon meglévő kábelek feltárása, azonosítása, szemrevételezéssel és műszeres méréssel.	klt	3	0	0	0
29	MKH egyeres vezeték védőcsőben kábel tartószerkezetre rögzítve, jelöléssel valamint falba süllyesztve 5x1x16 mm2	m	300	0	0	0
30	MKH egyeres vezeték védőcsőben kábel tartószerkezetre rögzítve, jelöléssel valamint falba süllyesztve 5x1x16 mm2	m	800	0	0	0
	Tartószerkezet		0	0	0	0
31	ES3.1:4.1-4.2 földszinti - fémlemeleti - főemeleti elosztóknak szükség esetén csővezés kialakítása falba süllyesztve	63mm	60	0	0	0
	Egyéb szolgáltatások		0	0	0	0
32	Átadási dokumentáció készítése, a tervekkel azonos léptékben 2 sorozat papír 1 sorozat digitális adathordozó	klt	1	0	0	0
33	Karbantartási és kezelési utasítás készítése	db	1	0	0	0
	Egyéb munkálatok		0	0	0	0
		klt	1	0	0	0
			0	0	0	0
	Anyagköltség összesen			0 Ft		
	Munkadíj összesen				0 Ft	
	Főösszesen					0 Ft
Araink az AFA összegét nem tartalmazzák !						

AE jelű asztalos műhely elosztóberendezés felújítása és tápellátásának villanyszerelési munkái									
Nr.	Megnevezés Elosztóberendezések	Tipus	Menny.	Anyag e.ár	Dij e.ár	Anyag össz.	Dij össz.	Összesen	
1	AE jelű elosztóberendezés Lemestokozott maszkos elosztó, a Siemens APLHA 400 típusú szekrényéből kialakítva, műhelyben előre gyártva, szerelvényezve, huzalozva, apró anyagokkal, az alábbi fő komponensekből	Siemens APLHA a csatolt elrendezés szerint	1			0	0	0	0
	ALPHA 160/400 DIN, LONGIT.STAYS F. MOUNTING ASSEMBLY KITS H=1050, 1 SET = 2 STAYS	8GK4851-7KK00	1						
	ALPHA 400 DIN, WALL-MOUNTING DISTRIBUTOR, DELIVERY FORM FLAT PACK, AP-CUBICLE, RAL 9016, IP43, SK1, H=1100 W=800 D=210	8GK1102-5KK32	1						
	ALPHA 400/630 DIN, KIT FOR ROW TERMINALS WITH TERMINAL SUPPORT, FIELD COVER WITHOUT CUTOUT WITH TERMINAL SUPPORT, HORIZ., H=300 W=750	8GK4401-2KK32	1						
	ALPHA 400/630 DIN MOUNTING KIT FOR INSTALLATION MOUNT. DEVICE 150MM ROW DISTANCE, H=450, W=7	8GK4351-3KK32	1						
	DISCONNECTOR, 92MM 100A 3POLE+FIXED N TRANSPARENT	5TE1610	1						
	CIRCUIT BREAKER 230/400V 10KA, 1POLE, C, 4A	5SL4104-7	1						
	CONTROL SWITCH, D=70MM 20A 1NO, 1 LAMP 230V	5TE8101	1						
	CIRCUIT BREAKER 400V 6KA, 2POLE, C, 6A	5SL6206-7	1						
	CIRCUIT BREAKER 230/400V 6KA, 1POLE, C, 6A	5SL6106-7	6						
	CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL.1.1...1.6A, N-RELEASE 21A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY, W. TRANSVERSE AUX. SWITCH 1NO+1NC	3RV2011-1AA15	1						
	CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL.2.2...3.2A, N-RELEASE 42A, SPRING-L. CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY	3RV2011-1DA20	2						

CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 5.5...8A, N-RELEASE 104A, SPRING-L. CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY	3RV2011-1HA20	db	2			
CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 9...12.5A, N-RELEASE 163A, SPRING-L. CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY	3RV2011-1KA20	db	1			
CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 11...16A, N-RELEASE 208A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY W. TRANSVERSE AUX. SWITCH 1NO+1NC	3RV2011-4AA15	db	1			
RES.CUR.OP.CIRCUIT BREAKER TYPE A 63A 3+N-POLE 30MA 400V 4MW	5SV3346-6	db	1			
CIRCUIT BREAKER 230/400V 6KA, 1POLE, C, 10A	5SL6110-7	db	18			
CIRCUIT BREAKER 400V 6KA, 3POLE, C, 16A	5SL6316-7	db	1			
CIRCUIT BREAKER 400V 6KA, 3POLE, C, 32A	5SL6332-7	db	1			
CIRCUIT BREAKER 230/400V 6KA, 1POLE, C, 16A	5SL6116-7	db	12			
ALPHA 400/630 DIN MOUNTING KIT MOUNTING PLATE WITH FIELD COVER WITHOUT CUT H=300 W=750	8GK4451-2KK32	db	1			
CONTACTOR, AC-3, 15KW/400V, 2NO+2NC, AC 230V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL REMOVABLE AUX. SWITCH	3RT2027-1AP04	db	7			
CONTACTOR, AC3:30KW/400V, 2NO+2NC, 230V AC 50HZ, 3-POLE, SIZE S2, SCREW TERMINAL	3RT2037-1AP04	db	1			
TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0.63 /2.35; UPRI(V):230+/-5%; USEC(V):24; ISEC(A):26.3; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TAISOKL.:40 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW/TAB CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >SAFETY ISOLATING TRANSFORMER<	4AM5242-4TN00-0EA0	db	1			

[illegible]

31/36

VE1 jelű elosztóberendezés felújítása és tápellátásának villanyszerelési munkái				Díj e.ár			Díj össz.		Összesen
Nr.	Megnevezés Elosztóberendezések	Tipus	Menny.	Anyag e.ár	Anyag össz.				
	VE1 jelű elosztóberendezés Lemegtokozott maszkos elosztó, a Schneider Electric Prisma Plus G típusú szekrényéből kialakítva, műhelyben előre gyártva, szerelvényezve, huzalozva, apró anyagokkal, az alábbi fő komponensekből	Prisma Plus G a csatolt elrendezés szerint	1		0		0	0	0
	Interpact INS63 3P	28902	1						
	Moduláris sín - G rendszer	03001	4						
	3M-os kivágott homloklap	03203	2						
	4M-os kivágott homloklap	03204	1						
	5M-os tömör homloklap	03805	1						
	Földelő csatlakozó sín 24M	04200	1						
	Falra szerelhető G szekrény IP30 15M	08105	1						
	Tömör ajtó G szekrényhez 15M	08125	1						
	2 db kábelintartó G alapszekrényhez	08867	1						
	A9 IK60N 1P 10A C kismegszakító	A9K24110	1						
	A9 IK60N 1P 10A C kismegszakító	A9K24110	23						
	A9 IK60N 1P 16A C kismegszakító	A9K24116	12						
	A9 IK60N 3P 32A C kismegszakító	A9K24332	1						
	iID K 4P 63A 30mA AC-type	A9R70463	1						
	ACTI9 ISW KAPCSOLÓ 3P 40A 415V	A9S60340	1						
	COMB BUSBAR 1P 100A 6MOD.	A9XPH106	1						
	vezetékek		1						
	sorkapcsok, 3P+ 2Pdugalljak, jelölések		1						
	szerelési díj		1						
	2 Elosztóberendezés gyártmányterv készítése		1		0		0	0	0
	3 Tápkábel bekötése az elosztóba anyag hozzáadásával.		1		0		0	0	0
	4 Meglévő szekrény leszerelése, bontása, elszállítása.		1		0		0	0	0
	5 Vezetékek, kábelek kikötése, védőcsövek bontása, leszerelése, elszállítása.		1		0		0	0	0
	6 Vezetékek, kábelek visszakötése, védőcsövek, vezetékek toldásával		1		0		0	0	0
	7 Az elkészült berendezés üzembe helyezéséhez szükséges érintésvédelmi ellenőrző mérés és szigetelés ellenőrző mérés, minősítő irat készítése.		1		0		0	0	0

8	Vakolat helyre állítása, kőműves szakmunka.			1			0	0	0	0
9	Falazat festése.			1			0	0	0	0
Kábelezés										
10	A nyomvonalon meglévő kábelek feltárása, azonosítása, szemrevételezéssel és műszeres méréssel.		klt	1			0	0	0	0
11	NY-Y-J kábel tartószerkezetre szerelve, rögzítéssel, jelölése 5x16mm2	VE1 elosztó táplálása	m	90			0	0	0	0
Tartószerkezet										
12	Meglévő tápkábelek lebontása			90			0	0	0	0
13	Kábel tartó szerkezet kiegészítése, pótlása, cseréje tartószerkezettel, idomdarabokkal, horganyzott kivétel, szélesség: 150-200 mm, (új betápláló kábel részére)			0			0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások										
14	Megvalósulási terv készítése 1 sorozat papír 1 sorozat digitális adathordozó		klt	1			0	0	0	0
15	Átadási dokumentáció készítése, a tervvel azonos léptékben 2 sorozat papír 1 sorozat digitális adathordozó		klt	1			0	0	0	0
16	Karbantartási és kezelési utasítás készítése		db	1			0	0	0	0
17	Kábel jelölő feliratok elhelyezés kábeleken 20m-ként(induló és beérkezési pontnál is)		klt	1			0	0	0	0
Egyéb munkálatok										
			klt	1			0	0	0	0
				0			0	0	0	0
Anyagköltség összesen							0 Ft		0 Ft	
Munkadíj összesen										
Főösszesen										
Araink az AFA összegét nem tartalmazzák !										

GE jelű lakatos műhely elosztóberendezés felújítása és tápellátásának villanyserelési munkái						
Nr.	Megnevezés	Típus	Menny.	Anyag e.ár	Díj e.ár	Összesen
Elosztóberendezések						
	GE jelű elosztóberendezés					
1	Lemeztokozott maszkos elosztó, a Siemens APLHA 400 típusú szekrényéből kialakítva, műhelyben előre gyártva, szerelvényezve, huzalozva, apró anyagokkal, az alábbi fő komponensekből	Siemens APLHA a csatolt elrendezés szerint	1			
	ALPHA 160/400 DIN, LONGIT. STAYS F. MOUNTING ASSEMBLY KITS H=1050, 1 SET = 2 STAYS	8GK4851-7KK00	1			
	ALPHA 400 DIN, WALL-MOUNTING DISTRIBUTOR, DELIVERY FORM FLAT PACK, AP-CUBICLE, RAL 9016, IP43, SK1, H=1100 W=550 D=210	8GK1102-5KK22	1			
	ALPHA 400/630 DIN, KIT FOR ROW TERMINALS WITH TERMINAL SUPPORT, FIELD COVER WITHOUT CUTOUT WITH TERMINAL SUPPORT, HORIZ., H=300 W=500	8GK4401-2KK22	1			
	ALPHA 400/630 DIN, KIT F. INSTALL. MOUNTING DEVICE WITH ROW DISTANCE 150 MM H=450 W=500	8GK4351-3KK22	1			
	DISCONNECTOR, 92MM 100A 3POLE+FIXED N TRANSPARENT	5TE1610	1			
	RES.CUR.OP.CIRCUIT BREAKER TYPE A 63A 3+N-POLE 30MA 400V 4MW	5SV3346-6	1			
	CIRCUIT BREAKER 400V 10KA, 3POLE, C, 16A	5SL4316-7	4			
	CIRCUIT BREAKER 400V 10KA, 3POLE, C, 32A	5SL4332-7	2			
	ISOLATOR 32A TRIPLE POLE	5TL1332-0	2			
	CIRCUIT BREAKER 230/400V 6KA, 1POLE, C, 16A	5SL6116-7	12			
	CIRCUIT BREAKER 230/400V 6KA, 1POLE, C, 10A	5SL6110-7	6			
	ALPHA 400/630 DIN, KIT MOUNTING PLATE WITH FIELD COVER WITHOUT CUTOUT H=300 W=500	8GK4451-2KK22	1			
	CONTACTOR,AC3:30KW/400V, 2NO+2NC, 230V AC 50HZ, 3-POLE, SIZE S2, SCREW TERMINAL	3RT2037-1AP04	1			

	vezetékek				1				
	sorkapcsok, 3P+ 2Pdugaliyak, jelölések				1				
	szerelési díj				1				
2	Elosztóberendezés gyártmányterv készítése				1		0	0	0
3	Tápkábel bekötése az elosztóba anyag hozzáadásával.				1		0	0	0
4	Meglévő szekrény leszerelése, bontása, elszállítása				1		0	0	0
5	Vezetékek, kábelek kikötése, védőcsövek bontása, leszerelése, elszállítással.				1		0	0	0
6	Vezetékek, kábelek visszakötése, védőcsövek, vezetékek toldásával				1		0	0	0
7	Az elkészült berendezés üzembe helyezéséhez szükséges érintésvédelmi ellenőrző mérés és szigetelés ellenőrző mérés, minősítő irat készítése.				1		0	0	0
8	Vakolat helyre állítása, kőműves szakmunka.				1		0	0	0
9	Falazat festése.				1		0	0	0
	Kábelezés								
10	A nyomvonalon meglévő kábelek feltárása, azonosítása, szemrevételezéssel és műszeres méréssel.				1		0	0	0
11	NYJ-J kábel tartószerkezetre szerelve, rögzítéssel, jelölése 5x25mm ²			GE elosztó táplálása	35		0	0	0
					0		0	0	0
					0		0	0	0
	Tartószerkezet								
12	Meglévő tápkábelek lebontása				35		0	0	0
	Kábeltartó szerkezet kiegészítése, pótlása, cseréje tartószerkezettel, idomdarabokkal,								
13	horganyzott kivitel, szélesség: 150-200 mm, (új betápláló kábel részére)				9		0	0	0
					0		0	0	0
	Egyéb szolgáltatások								
14	Megvalósulási terv készítése 1 sorozat papír 1 sorozat digitális adathordozó				1		0	0	0
15	Atadási dokumentáció készítése, a tervvel azonos léptékben 2 sorozat papír 1 sorozat digitális adathordozó				1		0	0	0
16	Karbantartási és kezelési utasítás készítése				1		0	0	0
17	Kábel jelölő feliratok elhelyezés kábeleken 20m-ként (induló és beérkezési pontnál is)				1		0	0	0
					0		0	0	0
	Egyéb munkálatok								

36/36