

A Sauter automatika karbantartása:

- PC belső portalanítása, szoftverek ellenőrzése, programok mentése, kommunikációs interface-ek ellenőrzése, tesztelése
- Archív adatok mentése
- Alállomások kommunikációjának tesztelése, ellenőrzése
- Alállomások villamos csatlakozásainak mechanikai ellenőrzése
- DDC-PLC egységek felhasználói program ellenőrzése, funkciótesztek végrehajtása, tesztelése
- Terepi készülékek mechanikai és elektromos ellenőrzése, aktív és passzív analóg és 2 pont érzékelők tesztelése, beállítása
- A felhasználói programok módosítása, kiegészítése az üzemeltetői tapasztalatok és kérések alapján
- Frekvenciaváltók mozgó alkatrészeinek vizsgálata, portalanítása, beállított paraméterek ellenőrzése, tesztelése.
- Berendezések üzemi beállításainak, ellenőrzése, korrigálása épületfelügyeleti rendszerről
- Villamos felügyeleti berendezések kapcsolásainak ellenőrzése, tesztelése
- Hibajavítás

Sauter automatikához csatlakozó erősáramú és gyengeáramú kapcsolószekrények karbantartása:

- Portalanítás, sorkapcsok, relé csatlakozók, mágneskapcsolók csavarjainak időszakos utánhúzása
- Visszajelző lámpák szükség szerinti cseréje
- Hőkioldók, motorvédő kapcsolók, PTO és PTC figyelők tesztelése ellenőrzése
- Motorok áramfelvételének ellenőrzése
- Reteszfeltételek, átkapcsolások ellenőrzése
- SZMÁ-ok ellenőrzése (épületautomatikai rendszer kiszolgálására telepített egységek)
- Hibajavítás